



*Handwritten signature: DG17*

Mielec, 17.01.2024r.

L. dz. RE02/RM/JJ/2024/01/0046232KP24/w/.....

Egz. nr 1

**Gmina Ropczyce**  
**ul. Krisego 1**  
**39-100 Ropczyce**

**Dotyczy: „Przebudowa sieci elektroenergetycznej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej Niedźwiada-Kolawa w miejscowości Niedźwiada w km 0+201,70”**

W odpowiedzi na pismo z dnia 05.01.2024r., (data wpływu do RE Mielec 12.01.2024r.), Rejon Energetyczny Mielec niniejszym pismem prolonguje ważność warunków przebudowy oraz zabezpieczenia kolidujących urządzeń elektroenergetycznych nr RE2/RM/AS/2016/4/622/w/2016/5/8/RE2 z dnia 29.04.2016r. oraz uzgodnienia dokumentacji projektowej uzgodnionej protokołem nr 39/2017 z dnia 06.03.2017r.

Warunki oraz uzgodnienie zachowują ważność przez okres dwóch lat od daty niniejszego pisma.

Jednocześnie informujemy, że przed realizacją prac należy dostarczyć do RE Mielec zgodę właścicieli działek na wymianę stanowisk słupowych nr 38 oraz 39 w formie umów cywilnoprawnych.

Natomiast celem dokonania sprawdzenia technicznego przebudowanych urządzeń należy przedłożyć :

- wnioski o sprawdzenie urządzeń elektroenergetycznych ,
- opracowaną dokumentację projektową,
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą ,
- protokoły pomiarów ochronnych i rezystancji izolacji przebudowanych urządzeń, protokoły badań linii kablowych,
- zestawienie zabudowanych materiałów, protokół odbioru kabli przed zasypaniem

Po zakończeniu prac koniecznym będzie dokonanie odbioru z udziałem przedstawicieli PGE Dystrybucja S.A. z wykonanych prac i spisanie protokołu odbioru.

PGE Dystrybucja S.A.  
Oddział Rzeszów  
Rejon Energetyczny Mielec  
*Handwritten signature: Patynek*  
p.o. Z-cy Dyrektora  
Tomasz Patynek

podpis, pieczęć

**Wykonano w 2 egzemplarzach:**

1. Egz. nr 1 – Adresat
2. Egz. nr 2 – RE Mielec – Wydział RM