



Urząd Gminy
w Psarach

Znak sprawy: ZP .271.02.2021

Nazwa zamówienia: „Budowa placów zabaw (projekty budowlane i realizacja) - budowa placu zabaw w Dąbiu”

Psary, dnia 13.05.2021 r.

Zamawiający:

Gmina Psary

ul. Malinowicka 4

42-512 Psary

Adres do korespondencji:

Urząd Gminy w Psarach

ul. Malinowicka 4

42-512 Psary

wg rozdzielnika

Dotyczy: postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), na zadanie pn.: „**Budowa placów zabaw (projekty budowlane i realizacja) - budowa placu zabaw w Dąbiu**”

Zamawiający na mocy art. 284 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą Pzp” przekazuje informację o pytaniach i udziela wyjaśnień.

Pytanie nr 1.

Prosimy o informację, czy podbudowa pod nawierzchnię bezpieczną ma być zgodna z PT (tj. piasek + beton) czy zgodna z przedmiarem robót tj. podbudowa z kruszywa.

Odpowiedź:

Nawierzchnię syntetyczną należy wykonać na podbudowie z kruszywa. Konstrukcja zgodnie z przedmiarem robót.

Pytanie nr 2.

Jaki piłko chwyt należy zamontować - w całości z siatki polipropylenowej na słupach metalowych 80x40x2x6000 jak opisano w przedmiarze czy jak opisano w projekcie w dolnym pasie do 3 m należy zamontować panel o wymiarach 2030x2510mm Wymiar oka 50x20 a w górnym pasie od 3-6 m siatka bezwęzłowa PP o grubości sznura 3mm i oku 100x100mm.

Odpowiedź:

Piłkochwyt należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową tzn. w dolnym pasie do 3 m należy zamontować panel o wymiarach 2030x2510mm Wymiar oka 50x20 a w górnym pasie od 3-6 m siatka bezwęzłowa PP o grubości sznura 3mm i oku 100x100mm.

Pytanie nr 3.

Jaką nawierzchnię należy uwzględnić przy wycenie SBR czy EPDM . Proszę również o podanie koloru i jej grubości.

Odpowiedź:

W wycenie należy przyjąć nawierzchnię z płyt gumowych wykonanych z SBR o gr. min. 40 mm. Dokładną grubość nawierzchni należy dostosować do wysokości swobodnego upadku dla oferowanych urządzeń zabawowych określonych przez producenta. Kolor płyt gumowych do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji prac.

Pytanie nr 4.

Jakie obrzeża należy przyjąć do wyceny – gumowe z granulatu SBR 1000mm, szer. 50mm oraz wys. 250mm czy betonowe 6x20 cm /w projekcie w pozycji konstrukcja obrzeży – opisane są oba rodzaje/ oraz w jakiej ilości, ponieważ brak jest tej pozycji w przedmiarze robót

Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć obrzeża betonowe 6x20 cm. Ilość obrzeży wynosi 95mb.

Urząd Gminy w Psarach
ul. Malinowicka 4
42-512 Psary
tel. 32 29 44 920
e-mail: urzad@psary.pl
www.psary.pl

Zamawiający: Gmina Psary, 42-512 Psary, ul. Malinowicka 4

Pytanie nr 5.

Czy dopuścicie Państwo kierownika robót z uprawnieniami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią, zamieszczoną na platformie zakupowej w dniu 06.05.2021 r.

Pytanie nr 6.

Jaką ilość furtek i bram należy przyjąć do wyceny. Proszę o podanie wymiarów.

Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć 2 furtki o szer. skrzydła 1,0 m.

Pytanie nr 7.

Proszę również o wskazanie drogi dojazdu do inwestycji i podanie informacji czy możliwy jest wjazd sprzętu ciężkiego /koparki, samochody dostawcze/ na teren inwestycji.

Odpowiedź:

Dojazd na teren budowy jest możliwy z dwóch stron szkoły. Z jednej strony jest droga gruntowa, miejscami nieutwardzona, z drugiej strony dojazd po kostce brukowej z zawężeniem do 3 metrów.

Odpowiedzi na pytania są wiążące dla Wykonawców przy opracowywaniu ofert jak również stają się integralną częścią SWZ i obowiązują od dnia zamieszczenia na stronie internetowej.

Zatwierdzam

Z upoważnienia Wójta

Marta Szymiec
Zastępca Wójta

Rozdzielnik:

1. Platforma zakupowa: <https://platformazakupowa.pl/pn/psary>

2. aa

Sprawę prowadzi: Arkadiusz Maraszek; e-mail: arkadiuszmaraszek@psary.pl