



BURMISTRZ  
MIASTA  
KOŚCIERZYNA

WIZP.271.212.2023

Kościerzyna, dnia 10.11.2023r.

.....  
.....  
.....

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie jeziora Gałęźnego w Kościerzynie”

Zamawiający Gmina Miejska Kościerzyna informuje, że otrzymał ze strony wykonawców następujące zapytania, na które udziela odpowiedzi:

1. Nawiązując do odpowiedzi z dnia 08.11.2023 informujemy, że zgodnie z ustawą – Prawo wodne – pozwolenie wodnoprawne jest wymagane jeżeli: studnia będzie głębsza niż 30 m; przewidziany jest pobór wód w ilości przekraczającej 5 m<sup>3</sup> na dobę; planowane jest korzystanie z wód w sposób inny niż zwykły. Czy przeprowadzono obliczenia dot. zapotrzebowania na wodę inwestycji i czy są one mniejsze niż 5m<sup>3</sup>/dobę w cyklu rocznym uwzględniając hydrant zewnętrzny? Czy korzystanie z wód nie będzie się odbywało w sposób inny niż zwykły? Co w przypadku konieczności wykonania odwiertów na głębokość ponad 30m (bez badań geologicznych nie można stwierdzić wymaganej głębokości)? Może wystąpić konieczność przygotowania dokumentacji hydrogeologicznej, decyzji środowiskowej oraz pozwolenia wodno-prawnego na pobór wody. Procedura ta może trwać dłużej niż czas pomiędzy rozpoczęciem prac, a uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu.
2. Jeżeli zestaw hydroforowy służy do celów przeciwpożarowych czy nie jest wymagane zapewnienie gwarantowanego zasilania tego zestawu, doprowadzenie zasilania z przewodów niepalnych oraz ewentualnie innych niezbędnych wytycznych dotyczących zabezpieczenia przeciwpożarowego? Dokumentacja projektowa nie zawiera tych elementów. Czy dodatkowe elementy takie jak zestaw hydroforowy na cele p.poż, czy urządzenia zasilania awaryjnego nie powinny być uzgodnione z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych? W jaki sposób zasilane mają być pompy w studni? Urządzenia do poboru wód głębinowych nie posiadają certyfikatów CNBOP.
3. W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 1 z dnia 08.11.2023r. dotyczącego wykonania studni głębinowej, proszę o udostępnienie dokumentacji projektowej aby wykonać poprawną wycenę studni.

**Odp. 1, 2, 3**

**Zaprojektowane ujęcie wody będzie wykorzystywane wyłącznie na cele socjalno-bytowe służące użytkownikom budynku usługowego w ilości 1m<sup>3</sup>/dobę. Na potrzeby zasilania zaprojektowanego hydrantu zewnętrznego należy wykonać ujęcie wody z jeziora Gałęźnego. Opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie wszystkich niezbędnych dokumentów prawnych jest po stronie Wykonawcy.**

4. Proszę o dołączenie projektu schodów zewnętrznych w celu wykonania zgodnie z odpowiedziami z dnia 08.11.2023 - niezbędny jest projekt do wyceny przed producenta prefabrykatów.

**Zamawiający na stronie prowadzonego postępowania zamieszcza przekrój schodów zewnętrznych.**

BURMISTRZ MIASTA  
*Michał Majewski*  
Michał Majewski