




Pokój nr 17



Pokój nr 18



Pokój nr 19



## LEGENDA OPRAW

- A1 17 \* Oprawa wpuszczana w sufit modułowy LED, 37W 4065lm, IP20/40, barwa 4000K, trwałość źródeł LED - 50 000h
- A2 4 \* Oprawa wpuszczana w sufit modułowy LED, 42W 4711lm, IP20/44, barwa 4000K, trwałość źródeł LED - 50 000h
- B 1 \* Oprawa wpuszczana w sufit modułowy LED, 21W 3126lm, IP20/44, barwa 4000K, trwałość źródeł LED - 100 000h

## LEGENDA:


[R2/05][T5/10] Oznaczenie obwodu elektrycznego

Proj. łącznik podwójny p/t


Proj. łącznik pojedynczy p/t

## UWAGA:


Przewody zasilające osprzęt elektryczny wkuć w ściany.



Pokój nr 22



Pokój nr 21



Pokój nr 20

Inwestor Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Białymstoku ul. Zwycięstwa 26a 15-959 Białystok	
Nazwa obiektu budowlanego  Remont pomieszczeń biurowych Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Białymstoku	
Jedn. ewid.: 206101_1 Białystok Obręb ewid.: 206101_1.0003 Antoniuk Identyfikator działki: 206101_1.0003.459/9 ul. Zwycięstwa 26A	
Numer rysunku	E-03
Tytuł rysunku Rzut pom. biurowych - inst. oświetleniowa	
Branża ELEKTRYKA	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY	
Imię i nazwisko projektanta	MGR INŻ. MICHAŁ KUCZYŃSKI
Numer uprawnień budowlanych	PDL/0137/PWOE/08
Współpraca	mgr inż. Kacper Gołębski
Data sporządzenia 12.09.2023 r.	