





Oznaczenie urządzenia	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12	Q13	Q14	Q15	Q16
Oznaczenie zacisku									
Opis	Gniazda 1-fazowe pomieszczenie przygotowalni jarzyn	Oświetlenie boczne kuchni lampy typu WOS	Oświetlenie boczne kuchni lampy typu WOS	REZERWA	REZERWA	Gniazdo 3-fazowe kuchnia elektryczna	Gniazdo 3-fazowe kuchnia patelnia	Gniazdo 3-fazowe pomieszczenie przygotowalni jarzyn	Gniazdo 3-fazowe pomieszczenie przygotowalni jarzyn
Moc	1,00	0,80	0,80			8,00	6,00	2,00	2,00
Długość kabla									
Przekrój przewodu	3x2,5	3x1,5	3x1,5			5x4,0	5x4,0	5x2,5	5x2,5
Typ kabla	YDY	YDY	YDY			YDY	YDY	YDY	YDY
Typ izolacji kabla									

Modernizacja instalacji zasilania budynku kuchni nr 16 w energię elektryczną		Nr. projektu:		PW/1		C		F	
		Nr. rysunku:		E12		B		E	
		Data:		2022-05-16		A		D	
Istniejąca rozdzielnica TP1 parter		Autor:		B.Jędrzejewski		Nr. akusza:		2 / 3	

