

Ząbki, dnia 23.07.2021 rok

Znak sprawy: 75/2021

Zamawiający:  
Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o.  
ul. Rychlińskiego 1, 05-091 Ząbki  
Telefon: 22 419 72 46  
Faks: 22 419 70 04  
www.drewnica.pl  
<https://platformazakupowa.pl/pn/drewnica>

dotyczy postępowania: *Konserwacja systemu sygnalizacji pożaru, oddymiania i dźwiękowego systemu ostrzegawczego w obiekcie Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica sp. z o.o.*

W odpowiedzi na pytania które wpłynęły w dniu 22.07.2021 roku do niniejszego postępowania, Zamawiający zgodnie z pkt. 33 Zaproszenia - treść zapytań wraz z wyjaśnieniami przekazuje Wykonawcom, którym przekazał zaproszenie do złożenia oferty, bez ujawnienia źródła zapytania:

**Pytanie 1:**

*Dzień dobry, W zakresie czynności dla DSO widnieje zapis o konieczności wykonania pomiarów SPL i STI: 12. Zbadanie poziomu SPL w każdej strefie głośnikowej, potwierdzając, że komunikat alarmowy jest odpowiednio głośniejszy od poziomu hałasu otoczenia. Przeprowadzenie pomiarów STI, jeśli istnieją podstawy do sprawdzenia zrozumiałości mowy w systemie. Czy wykonanie pomiarów min raz w roku jest obowiązkowe? Tak wynika z tabeli ofertowej, w której pomiary zrozumiałości mowy są zaznaczone jako 2 kpl. w okresie 24mc? Jeśli TAK to w jaki sposób wykonać pomiary w budynku, gdzie znajdują się pacjenci?*

**Odpowiedź:**

Pomiarów należy dokonać w reprezentatywnych pomieszczeniach takich jak: hole, sanitariaty, sale konferencyjne, korytarze szpitalne. Szpital dysponuje pomieszczeniami analogicznymi, w których nie przebywają pacjenci, a które wykonane są z takich samych materiałów jak pozostałe. Pomiarów można dokonywać na przykład w trakcie wyjść pacjentów na zewnątrz obiektu. Częstotliwość wykonania pomiarów została określona w Zał. nr 1 do Zaproszenia (Formularz Ofertowy – Tabela)

**Pytanie 2:**

*Chcielibyśmy się dowiedzieć ile i jakie elementy wchodzi w skład Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego?*

**Odpowiedź:**

Zamawiający załącza do postępowania folder DSO zawierający wszystkie niezbędne informacje dot. Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego.

Sprawę prowadzi:  
Krzysztof Janiga, tel. 22 4197253

Główny specjalista  
ds. Zamówień Publicznych

Krzysztof Janiga

Dyrektor  
ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych

Małgorzata Krzyckowska

Prezes Zarządu  
Roman Jędrzejczak