Ochrona od porażeń
Samoczynne wyłączenie w układzie TN-S

X

IV

T234

T231

T233

T232

R23

R23

osw. szybu

osw. szybu

wg rysunku EPKU-03

16xprojektor MAX A M7/HLT 2x70W GI2
mocować na wys ok 6m od poz. posadzki
dokładne usytuowanie wg proj wystroju wnętrz

KDRTTAMZE

8 Chors 60/80 T (V) 1x14V Dpal

1 Disono 2231 2*28 2231 Gjano 2 T5
2 Disono 808 PLC 2X5OL 808 Gabbono
3 Disono 825 FL 2X36 825 Comfort – iostra opale
4 Disono 825 FL 4X18 825 Comfort – iostra opale
5 Disono 827 4*14 827 Comfort – iostra opale
6 Disono 827 FL 2X36 827 Comfort – iostra opale
7 Disono 851 1*14 851 Supercomfort
8 Disono 864 2*28 864 Comfortlight T5 – ottica s
9 Disono 864 4*14 864 Comfortlight T5 – ottica s
10 Fosnova ENERGY 2 MATT FLC 2X18B Energy 2 bis – matt
11 Fosnova ENERGY 2 MATT FLC 2X26D Energy 2 bis – matt

| | | | |
|---|---|---|---|
| Projektował: | inż.arch. M.Pańczuk | 07.08 | 4505/09/20 |
| Sprawdził: | inż.arch. E.Bąkiel-Szołtysiak | 07.08 | 3509/GA98 |
| Opracował: | inż.D. Jaśniewska | 07.08 | |

**EL-MAT** 80-365 GDAŃSK ul. Czarny Dwór 4A pok. 66 tel.0..58 3408113

Oświetlenie podstawowe. Poziom II. Cz. 3
Plan instalacji

| | | | |
|---|---|---|---|
| Format: | Rodz. | Obiekt: | Nr rys. |
| 1:100 | | Wyższa Biologii UG Gdańsk ul. Miła Sinozaza (dz. nr 239/9) | EP0P-23 |