



Rozdzielnica RA32.1



Obciążenie	30kW	15kW	5kW	5kW	4kW	8kW
Nazwa obwodu	Zasilanie	Zasil. pom. nr 73	Zasil. pom. nr 75	Zasil. pom. nr 76	Zasil. pom. nr 77	Zasil. pom. nr 78
Nr rys.	-	-	-	-	-	-
Nr obw.	01	1	2	3	4	5



Ochrona od porażen
Samoczynne wyłączenie w układzie TN-S

EL-MAT

80-365 GDAŃSK ul. Czarny Dwór 4A pok. 68

tel.0..58 3408113

Projektował	inż.M.Pachocki	01.08	4505/Gd/90
Opracował	mgr inż. E. Matys-Szotowska	01.08	
Sprawdził	inż.D. Jasiniecka	01.08	3509/Gd/88

Rozdzielnica obwodów ważnych RA32.1
Schemat zasadniczy.

Format A3	Podz. 1:10	Obiekt: Wydział Biologii UG Gdańsk ul. Wita Stwosza (dz. nr 239/6)	Nr rys. ER-18
--------------	---------------	---	-------------------------