



Ochrona od porażen

Szybkie wyłączenie w układzie TN-C-S

7	01T4,01T1...T3	Przekładnik prądowy		2500/5A 1%		
6	01S1	Przycisk p-poż		2A 250V	ABB	
5	01Q3	Rozłącznik bezpiecz.		D01 10A		
4	01Q2	Rozłącznik bezpiecz.		125A 660V		
3	01Q1	Wyłącznik		2500A 400V 25kA	Moeller	
2	01P1	Analizator sieci		3x400V 2500/5A 230VAC		
1	01F1...F3	Ogranicznik przepięć				
Lp.	Symbol	Wyszczególnienie	Typ	Dane techn.	Producent	Uwagi

Projektował	inż.M.Pachocki	04.08	4505/Gd/90	Rozdzielnica główna RG. Pole zasilające. Schemat zasadniczy.		
Opracował	mgr inż. E. Matys-Szolowska	04.08				
Sprawdził	inż.D. Jasiniecka	04.08	3509/Gd/88			
Format 4A4	Podz. -	Obiekt:	Wydział Biologii UG Gdańsk ul. Włwa Stwosza (dz. nr 239/6)			Nr rys. E-05