



Rozdzielnica Sxxx



Obciążenie										0,1kW
Nazwa obwodu	Zasilanie	Gn. 3-faz. stanowiskowe	Gn. 3-faz. stanowiskowe	Gn. 1-faz. stanowiskowe	Gn. 1-faz. stanowiskowe	Gn. 1-faz. stanowiskowe	Gn. 1-faz. stanowiskowe	Gn. 1-faz. komputerowe	Digestorium	Klimakon- wektor
Nr rys.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nr obw.	01	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Obwody niewykorzystane stanowią rezerwę.



Sxxxx	Rxxx	Moc	Kabel
S4122	R43-5	10kW	XLPE 5x16
S333	R31-10	3kW	XLPE 5x16
S534	R53-7	13kW	XLPE 5x25

Ochrona od porażen
Samoczynne wyłączenie w układzie TN-S

EL-MAT

80-365 GDAŃSK ul. Czarny Dwór 4A pok. 68

tel.0..58 3408113

Projektował	inż.M.Pachocki	01.08	4505/Gd/90
Opracował	mgr inż. E. Matys-Szotowska	01.08	
Sprawił	inż.D. Jasiniecka	01.08	3509/Gd/88

Rozdzielnica pomieszczeń laboratoryjnych Sxxxx.
Schemat zasadniczy. Plan rozmieszczenia aparatów.

Format A4	Podz. 1:10	Obiekt:	Wydział Biologii UG Gdańsk ul. Wita Stwosza (dz. nr 239/6)	Nr rys.	ES-14
-----------	------------	---------	--	---------	-------