



# Gmina Świecie



---

Świecie, dnia 17 kwietnia 2023 r.

**OR-IN.271.05.2023**

**Zamawiający:**

Gmina Świecie  
ul. Wojska Polskiego 124  
86-100 Świecie

**Do Wykonawców**

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji dla zadania pn. „**Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Krótkiej w Świeciu**”

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP pod numerem 2023/BZP 00164347/01 w dniu 2023-04-04

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w BZP pod numerem 2023/BZP 00171041/01 w dniu 2023-04-11

Na podstawie art. 284 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia na przedmiotowe zadanie. Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Pzp Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących dokumentów zamówienia:

Poniżej treść pytania Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego:

**Pytanie nr 1:**

Na stronach udostępnionego przez Zamawiającego Projektu Wykonawczego wskazano, że: strona 10: "Odwodnienie. Brak konieczności odwodnienia wykopów" strona 11: "Należy kontrolować warunki gruntowo-wodne dla całego wykopu. W przypadku natrafienia na inne warunki gruntowe niż rozpoznane w badaniach geotechnicznych należy zastosować odpowiedni rodzaj umocnienia wykopu" Proszę o udostępnienie dokumentacji z badań geotechnicznych na podstawie, których wyciągnięto cytowane wnioski.

**Odpowiedź nr 1:**

Zamawiający nie posiada badań geotechnicznych. Wnioski zostały wyciągnięte z operatu wodnoprawnego. Jest to teren zalewowy i może wystąpić prawdopodobieństwo okresowo podwyższonego poziomu wód gruntowych związanych z wysokością lustra wody rzeki Wdy. Rozliczenie inwestycji jest rozliczeniem kosztorysowym więc odpowiednie decyzje zostaną podjęte w momencie wystąpienia niekorzystnych warunków gruntowych.

Powyższe pytanie nie wpływa na zmianę terminu składania ofert, otwarcia ofert oraz zmianę terminu związania ofertą. Powyższa odpowiedź nie prowadzi do zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

Burmistrz

Krzysztof Kułakowski