

Zamawiający

Gmina Mszczonów

siedziba: Plac Piłsudskiego 1

96-320 Mszczonów

Wykonawcy uczestniczący

w postępowaniu nr: RG.271.1.8.2023.SG

<https://platformazakupowa.pl>

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Budowa kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym na osiedlu Tarczyńska – w celu poprawy stanu środowiska naturalnego”

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

Czy zasilanie elektryczne przepompowni jest w zakresie Zamawiającego czy Wykonawcy? Ponieważ nie ma o tym informacji (przedmiarów, dokumentacji).

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie:

Zasilenie od Złącza kablowego (ZK) do pompowni jest w zakresie Wykonawcy. Należy przewidzieć długość kabla zasilającego ok 20mb 5x16mm².

Zatwierdzam:

mgr inż. Józef Grzegorz Kurek

(Kierownik Zamawiającego)