

Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Bankowa 12
40- 007 Katowice
NIP 634-019-71-34;
REGON 000001347

Katowice, dnia 16.07.2021 r.

**UCZESTNICY POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
nr sprawy: DZP.381.004.2021.RBK**

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ NR 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia poniżej progu unijnego (poniżej 5 350 000 euro) pn.: „Dostosowanie budynku Domu Asystenta nr 3 przy ulicy Paderewskiego 32 w Katowicach do obowiązujących przepisów ppoż”, nr sprawy DZP.381.004.2021.RBK

Do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SWZ. Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), zwanej dalej także ustawą Pzp, Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. Zgodnie z zapisami ust. 6 ww. przepisu, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Pytanie nr 1:

Czy dla zamawiającego ważna jest możliwość czyszczenia elementów detekcyjnych (czujek), wymiana w nich labiryntów, co znacząco obniży cenę konserwacji?

Odpowiedź:

Zamawiający nie stawia innych wymagań dla elementów detekcyjnych niż wskazane w dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia.

Pytanie nr 2:

Czy dla zamawiającego ważna otwartość systemu sygnalizacji pożarowej dla wszystkich firm instalatorskich, w rozumieniu brak kluczy licencyjnych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie ograniczył możliwości zabudowy systemu do systemów nieposiadających kluczy licencyjnych. W przypadku stosowania rozwiązań licencyjnych, klucze licencyjne winny być udostępnione zamawiającemu, tak aby warunki przeszłej eksploatacji i konserwacji zamontowanych urządzeń i systemów nie naruszały prawa Zamawiającego do swobody zawierania umów.

POWYŻSZE WYJAŚNIENIA SWZ SĄ WIĄŻĄCE DLA WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY.

Z-ca Przewodniczącego Komisji Przetargowej:

Przewodniczący Komisji Przetargowej: