

**ZESPÓŁ KONSULTACYJNY DS. DOSTĘPNOŚCI INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DZIAŁAJĄCY PRZY POWIATOWEJ SPOŁECZNEJ RADZIE DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY PREZYDENCIE MIASTA KRAKOWA**

30-703 Kraków, ul. Dekerta 24  
PN.SZ-02.843.1.85.2022

Kraków, dnia 11.07.2022 r.

**Rafał Matusik**  
**Biuro Projektów Drogowych**  
**ul. Łagiewnicka 39**  
**30-417 Kraków**  
[biuro@bpd-krakow.pl](mailto:biuro@bpd-krakow.pl)

**Dotyczy: „OPRACOWANIE KONCEPCJI DLA BUDOWY PARKINGU NA WYSOKOŚCI BUDYNKU NR 5 NA OS. PRZY ARCE 5 PRZY UL. SZAJNOWICZA - IWANOWA NA ODCINKU OD UL. SZCZEKLIKA DO WJAZDU NA PARKING PRZY UL. SZAJNOWICZA - IWANOWA WRAZ Z OŚWIECENIEM, ODWODNIENIEM ORAZ PRZEKŁADKAMI KOLIDUJĄCEGO UZBROJENIA”**

Zespół Konsultacyjny ds. Dostępności Infrastruktury Miejskiej do Potrzeb Osób Niepełnosprawnych powołany przez Prezydenta Miasta Krakowa po zapoznaniu się z projektem pn. „Opracowanie koncepcji dla budowy parkingu na wysokości budynku nr 5 na os. Przy Arce 5 przy ul. Szajnowicza - Iwanowa na odcinku od ul. Szczeklika do wjazdu na parking przy ul. Szajnowicza - Iwanowa wraz z oświetleniem, odwodnieniem oraz przekładkami kolidującego uzbrojenia”, zespół wnosi następujące uwagi:

1. Przy różnicy wysokości terenu należy stosować wydłużenie chodników, gdyż schody są ograniczeniem w poruszaniu się osób z dysfunkcją narządu ruchu, zwłaszcza osób na wózkach inwalidzkich,
2. W przypadku braku możliwości wydłużenia chodnika, na proponowanych schodach należy zastosować następujące rozwiązania:
  - przed schodami w górnej jak i w dolnej części zastosować pasy medialne o szerokości min. 0,60 m,
  - oznaczyć kontrastowym kolorem stopień i podstopnicę pierwszego i ostatniego stopnia w ciągu schodów,
  - zastosować obustronne balustrady;
3. Przy miejscach postojowych dla osób z niepełnosprawnościami zastosować obniżenia krawężników tak, aby osoba na wózku mogła swobodnie przedostać się na ciąg pieszy.

W opinii tut. Zespołu, proponowany wariant nr II jest najbardziej dogodny z uwagi na poruszanie się osób z dysfunkcją ruchu.

Informuję również, że Zespół Konsultacyjny ds. Dostępności Infrastruktury Miejskiej do Potrzeb Osób Niepełnosprawnych pozostaje do dyspozycji w razie potrzeby dodatkowych konsultacji.

**Kontakt: sekretariat Pełnomocnika PMK ds. Osób Niepełnosprawnych, 30-703 Kraków, ul. Dekerta 24  
tel. 616 1310, 616 5007.**

**Referat ds. Osób z Niepełnosprawnościami, 30-703 Kraków, ul. Jana Dekerta 24**

Z poważaniem,

*Wz. Mandys*

Jan Ortyl

Przewodniczący Zespołu Konsultacyjnego ds. Dostępności Infrastruktury Miejskiej do Potrzeb Osób Niepełnosprawnych działającego przy Powiatowej Społecznej Radzie ds. Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Krakowa

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a