



PPW6 - przepływowy podgrzewacz wody pod umuwalkowy 6,0 kW

Ks1 - pion kanalizaciji sanitarne j DN75  
Ks2, Ks3 - pion kanalizaciji sanitarne j DN110

1. Instalacje wodociągową prowadzić po wierzchu ścian.



- 20 mm dla rur o średnicy wewnętrznej do 22 mm,

innym niż 0,035 W/(m\*K) grubość izolacji należy odpowiednio przeliczyć.

- #### 4. Średnice podejść do przyborów sanitarnych przyjmować zgodnie z

ustępowej do pionu wykonać zgodnie z punktem 4.2.1. PN-92/B-01707.

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE: Kopiowanie lub rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej dokumentacji bez pisemnego zezwolenia autora jest PRAWNIE ZABRONIONE - Autodesk - licencja: SN:347-82812998

<b>PROJEKTOWANIE - NADZÓR - DORADZTWO S.C.</b> <b>SŁAWOMIR FOSSA, MONIKA FOSSA</b> <b>UL. PODWALE 11, 59-500 ZŁOTORYJA</b> <b>TEL. 601799368, 605900218</b> <b>www.grupapnd.pl - biuro@grupapnd.pl</b>							
inwestor	GMINA KROTOSZYCE						
obiekt	ul. Piastowska 46, 59-223 Krotoszyce						
	Kontenerowa świetlica wiejska						
	.						
adres	Dz.nr 11 obr. 0012 Prostynia, j.e. 020903_2 gm. Krotoszyce					data	20.09.2018
rysunek	RZUT PRZYZIEMIĄ instalacje wod-kan					skala	1:50
stadium	P.B. – BRANŻA SANITARNA		nr upr.		podpis		rys.
projektant	mgr inż. Bartłomiej Dąbrowski		spec. instalacyjna 108/DoS/08				
opracował	— — — — —		— — — — —		— — — — —		