



GMINA ŚLESIN

ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin tel. 63/2704011, fax 63/2704198
e-mail: sekretariat@slesin.pl, www.slesin.pl

Ślesin, dnia 28.10.2022 r.

Znak sprawy: BZP.271.2.3.TP.2022

Identyfikator postępowania: ocds-148610-197a68f5-4eab-11ed-9171-f6b7c7d59353

Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00397253/01

Zamawiający:

Gmina Ślesin

ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin

REGON: 311019310

Do uczestników postępowania

Dotyczy postępowania pn.: „Przebudowa ulicy 20 stycznia w Ślesinie”

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin udostępnia treści zapytań skierowanych przez Wykonawców oraz udziela poniższych odpowiedzi:

Pytanie z dnia 27.10.2022 r.

Treść pytania:

Proszę o uszczegółowienie pozycji 10 i 11 w przedmiarze kanalizacji deszczowej. Mamy rozumieć, że będą trzy studnie rewizyjne o głębokości 3,5m i jedna o głębokości 3m? Czy posiadają państwo przekrój przez studnie?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że studnie zgodnie z profilem są następującej głębokości:

D1 – 1,86 m - 2 dodatek z poz. 11

D2 – 2,13 m - 2 dodatek z poz. 11

dlatego zgodnie z zasadami kosztorysowania robót budowlanych pozycja 10 określa ilość studni – szt. 2 zgodnie z KNNR o głębokości 3m, natomiast w pozycji 11 odjęto 3 szt. dodatku za każde 0,5 m głębokości studni.

Zamawiający udostępnia rysunek nr 6 – przekrój typowej studni kanalizacyjnej.

z poważaniem

Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin

/-/ Mariusz Zaborowski