

Leżajsk 12-08-2016 r.

Znak: RE7/RM/15/8/101

Adres do korespondencji:

BIK -KOPCZYK

ul. gen. L. Okulickiego 17

35-222 Rzeszów

Dotyczy: uzgodnienia „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1262R Hucisko – Brzoza Królewska – Biedaczów w km 0+000 – 3+183 ”.

W odpowiedzi na pismo z dnia 28-07-2016 r Rejon Energetyczny Leżajsk informuje, że na przedłożonym planie w skali 1:1000 projektowana infrastruktura drogowa krzyżuje się z istniejącymi kablami energetycznymi 0,4 kV . Ponadto występują skrzyżowania z istniejącymi liniami napowietrznymi SN 15 kV i nN 0,4 kV.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami należy:

1. W miejscach skrzyżowań na istniejące kable 0,4 kV nałożyć rury ochronne dwudzielne Ø110 . Założenie rur ochronnych powinno być wykonane przez firmę lub osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia w tym zakresie.
2. Roboty ziemne związane z realizacją przebudowy drogi należy w pobliżu kabli prowadzić wyłącznie ręcznie zachowując wymogi przepisów budowy elektroenergetycznych linii kablowych oraz przepisów dotyczących bezpieczeństwa pracy w pobliżu czynnych urządzeń energetycznych.
3. Całość kosztów założenia rur ochronnych ponosi Inwestor.
4. Inwestor zobowiązany jest powiadomić Rejon Energetyczny Leżajsk o przystąpieniu do robót ziemnych z wyprzedzeniem 2 tygodniowym, oraz uzgodnić sprawy organizacyjne związane z nadzorem i dopuszczeniem do pracy w pobliżu czynnych urządzeń energetycznych.
5. W przypadku zerwania (uszkodzenia) kabla – z uwagi na zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym - należy natychmiast przerwać prace, zabezpieczyć wykop przed dostępem osób postronnych i zawiadomić Centrum Dyspozytorskie Leżajsk tel.. 991.
6. Opracować profile skrzyżowań z istniejącymi liniami napowietrznymi SN i nN celem sprawdzenia odległości przewodów od nawierzchni drogi po przebudowie.
7. Ważność niniejszego uzgodnienia upływa z dniem 11-08-2018.

Otrzymują:

1 x Adresat + plan sytuacyjno-wysokościowy

1 x RE7/RM + plan sytuacyjno-wysokościowy

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Rzeszów
Rejon Energetyczny Leżajsk

Z.c. Dyrektora
Jan Trzykowski