

Staszów, dnia 26.07.2023 r.

NZ.9022.8.5.23

## OPINIA SANITARNA

Na podstawie art.3, pkt.2 lit. a ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. – Dz. U. z 2023r. poz.338), Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. poz. 1225 z 2022r.).

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Staszowie** po zapoznaniu się z dokumentacją:

Projektu budowlanego „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla nowoprojektowanych dróg osiedla w rejonie ulicy Mazurka w Połańcu” - opracowaną przez: AQUADUCTS Biuro Realizacji Inwestycji mgr inż. Michał Münnich - data opracowania: lipiec 2023 r.

nadesłaną przy piśmie z dnia 19.07.2023 r. (data wpływu 20.07.2023r.)

przez: Gminę Połaniec  
ul. Ruszczańska 27  
28-230 Połaniec  
reprezentowaną przez  
Przedsiębiorstwo Usługowe  
CAPRICORN  
mgr Emilia Moszyńska - Münnich  
Niestachów 294  
26-021 Daleszyce

**uzgadnia projekt w zakresie wymagań higieniczno-sanitarnych - bez uwag.**

### Uzasadnienie:

Pani Emilia Moszyńska - Münnich – pełnomocnik Gminy Połaniec zwrócił się pismem z dnia 19.07.2023r. (data wpływu 20.07.2023r.) do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Staszowie o uzgodnienie w/w dokumentacji pod względem wymagań sanitarno-higienicznych.

Zakres opracowania obejmuje budowę sieci wodociągowej rozdzielczej oraz sieci kanalizacji sanitarnej dla nowoprojektowanych dróg osiedla w rejonie ulicy Mazurka w Połańcu na działkach nr 4702/5, 5221/11, 5231, 5222/1, 4705/10, 4705/8, 4705/6, 4706/12, 4706/10, 4707/1, 5223/1, 6793/1, 4708/19, 4708/21, 4708/23, 4709/1, 5227/4, 5225/6, 5225/32, 5227/6, 5227/8, 5228/1, 4710/9, 4710/11, 5230/5, 5226/1, 5226/11, 5230/7, 5231, 5226/1, 5226/7, 5234/1, 5233/1, 5232/3, 4524, 5226/8, 5225/25, 5225/18, 5225/9, 5225/21, 5225/13, 5225/24, 5224/2, 6793/2, 5223/2, 5222/2, 5221/4, 5407/1, 5281/1, 5282/1, 5283/1, 5284/1, 5285/1, 5286/1, 5287/1, 5288/1, 6661/1, 5355/1, 5357/1, 6630, gmina Połaniec. Planowana inwestycja ma na celu uzbrojenie działek nowo – projektowanego osiedla w rejonie ulicy Mazurka w sieć wodociągową oraz sieć kanalizacji sanitarnej, wzdłuż pasa drogowego. Planuje się wykonanie wodociągu o średnicy 160 mm i długości 773m wraz z 5 hydrantami DN80mm oraz armaturą odcinającą, napowietrzająco-odpowietrzającą, kanalizacji sanitarnej od średnicy 200mm i długości 972m wraz z 29 studniami betonowymi.

Głównym celem projektowanego fragmentu wodociągu jest dostarczenie wody o odpowiednich parametrach hydraulicznych i sanitarnych oraz zapewnienie ochrony przeciwpożarowej gospodarstw i obiektów wzdłuż jego trasy oraz odbiór ścieków i transport ich do oczyszczalni ścieków w Łęgu.

W celu zabezpieczenia przewodów sieci wodociągowej przed uszkodzeniami lub zanieczyszczeniami wody w miejscu jego skrzyżowania (kolizji) na przewodzie wodociągowym zainstalowana będzie rura ochronna.

Wszystkie materiały zastosowane do wykonania inwestycji posiadać będą dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do powszechnego stosowania w budownictwie. Przy prowadzeniu przewodów w bezpośrednim sąsiedztwie urządzeń mogących spowodować skażenie wody każdorazowo przeanalizowana i ustalona będzie minimalna odległość i sposób zabezpieczenia tych przewodów.

#### **Pouczenie:**

Niniejsza opinia ważna jest pod warunkiem dołączenia do niej kopii projektu budowlanego, na którym znajduje się klauzula stwierdzająca zaopiniowanie projektu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Staszowie. O terminie powołania komisji odbioru technicznego obiektu należy powiadomić Państwową Inspekcję Sanitarną.

Załączniki:

nr1 – projekt

Otrzymują:

1. Pani Emilian Moszyńska - Münnich  
Niestachów 294  
26-021 Daleszyce
2. a/a

PANSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Staszowie  
*B. Głaz*  
**Bożena Głaz**