


PROFIL ODGAŁĘZIENIA KAN. SAN. SKALA 1:100/500



Poziom porównawczy 162,00 m n.p.m.

Rzędna terenu projektowanego	172.00	172.00
Rzędna terenu istniejącego	171.80	171.60
Rzędna dna kanału	168.27	169.26
Zagłębienie dna kanału [m]	3.73	2.74
Odległości [m]	13,2	
Średnice, materiał	PVC SN8 sewer 160x4,7	
	Spadek	74,9 ‰
Długość trasy [m]	0.0	13.2

K20

K35

— teren projektowany - wg projektu branży drogowej
— teren istniejący - wg projektu branży drogowej

Inwestor:			
GMINA POŁANIEC			
ul. Ruszczańska 27, 28-230 Połaniec			
Jednostka projektowa:			
AQUADUCTUS			
Biuro Realizacji Inwestycji mgr inż. Michał Münnich			
Dane jednostki projektowej:		Dane kontaktowe:	
Niestachów 294, 26-021 Niestachów		tel. +48 605 - 463 - 030	
woj. Świętokrzyskie		e-mail: munnich@tlen.pl	
Temat:			
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla nowoprojektowanych dróg osiedla w rejonie ulicy Mazurka			
Treść rysunku:			Data:
PROFIL ODGAŁĘZIENIA KAN. SAN. K20-K35			lipiec 2023
Projektował:	Nr uprawnień:	Podpis:	Branża:
mgr inż. Michał Münnich	SWK/0141/PWOS/10		sanitarna
Sprawdził:			Skala:
mgr inż. Marta Tarnowska	SWK/0076/PWBS/20		1:100/500
Opracował:			Nr. rysunku:
			9