

Radków, 01.07.2024 r.

TiZP.271.16.2024

### uczestnicy postępowania

*dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn.: Budowa parkingu wraz z przebudową odcinków dróg gminnych w Ścinawce Średniej w ramach przebudowy istniejącej infrastruktury drogowej na ścieżki pieszo-rowerowe z podziałem na części.*

*Część nr 1 pn.: Przebudowa odcinków dróg gminnych w Ścinawce Średniej o dł. 792 m i 500 m w ramach przebudowy istniejącej infrastruktury drogowej na ścieżki pieszo-rowerowe*

Zamawiający – Gmina Radków, Rynek 1, 57-420 Radków, działając zgodnie z art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), w związku z otrzymaną od Wykonawcy prośbą o wyjaśnienie treści SWZ podaje treść pytania Wykonawcy wraz z odpowiedzią:

#### **Pytanie 1 Wykonawcy:**

W dokumentacji projektowej, przedmiarach robót oraz we wzorach kosztorysów ofertowych znajdują się pozycje o treści: "Wzmocnienie podłoża w-wą kruszywa łamanego lub pospółki - grubość podbudowy po zagęszczeniu 30 cm".

Prosimy o jednoznaczne określenie jaki materiał należy przewidzieć na wykonanie tych warstw podbudowy.

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający pozostawia Wykonawcy w tym zakresie dowolność zastosowania wbudowania materiału. Może to być kruszywo łamane lub też pospółka.

Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że zgodnie z zapisami załączników do SWZ nr:

#### **1) 5 i 5.1. STWiORB WYMAGANIA OGÓLNE Certyfikaty i deklaracje**

„Inżynier/Kierownik projektu może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,
2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
  - aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymagania ST.

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi/Kierownikowi projektu. Jakikolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone”.

#### **2) 4 PPU § 7 ust. 5**

„...5. Materiały, urządzenia i wyposażenie użyte do wykonania przedmiotu umowy muszą być dopuszczone do stosowania na terenie RP oraz spełniać warunki określone w ustawie z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725) oraz m. in. w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym z dnia 28 marca 2023 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 873).”