



GMINA GAĆ
pow. przeworski
woj. podkarpackie

RGO.271.10.2023.JS

Gać, dnia 07.07.2023 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), pn.: „**Modernizacja boisk sportowych: piłkarskiego i wielofunkcyjnego w miejscowości Gać, gmina Gać**”

Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego: RGO.271.10.2023.JS

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych: Ogłoszenie nr 2023/BZP 00276227 z dnia 2023-06-26

**Do zamieszczenia na stronie internetowej
prowadzonego postępowania**

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści SWZ. Poniżej Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania z dnia 07.07.2023 r.

Pytanie nr 1:

Zamawiający nie zmienił żadnych parametrów sztucznej trawy, pomimo zapytań. Ograniczył przez to postępowanie przetargowe do jednego produktu, co jest sprzeczne z Ustawą Zamówień Publicznych. Zwracamy się ponownie z prośbą o dopuszczenie produktu równoważnego ze sztucznej trawy o proponowanych parametrach poniżej:

- wysokość włókna min. 60 mm max. 62 mm
- ilość pęczków min. 9450/m²
- ilość włókien min. 113.000/m²
- waga całkowita min. 3080g/m²
- waga włókna min. 2140 g/m²
- grubość włókna min. 440 mikronów
- dtex min. 15.600
- wytrzymałość łączenia klejonego po starzeniu min. 170 N/100mm
- wyrywanie pęczka po starzeniu min. 52 N
- przepuszczalność wody przez kompletny system min. 3000 mm/h
- przepuszczalność wody przez samą nawierzchnię min. 2000 mm/h
- typ trawy: monofil
- rodzaj trawy: polietylen
- trawa trufłowa
- dwa przekroje włókna: diamentowy wzmocniony rdzeniem
- wypełnienie: piasek kwarcowy i granulat EPDM z recyklingu koloru szarego w ilości zgodnej z

badaniem laboratoryjnym

- linie segregacyjne: wklejone w nawierzchnie

Mamy nadzieję, że Zamawiający zapewni uczciwą konkurencję i dopuści do złożenia ofert przez wykonawców posiadających nawierzchnie najwyższej jakości, dlatego wnioskujemy o modyfikację zapisów i dopuszczenie zmian w zakresie parametrów sztucznej trawy.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu dopuści sztuczną trawę o parametrach:

- waga całkowita min. 3080g/m²

- wyrywanie pęczka po starzeniu min. 52 N

- dwa przekroje włókna: diamentowy i skręcony spiralnie, diamentowy wzmocniony rdzeniem lub jeden przekrój włókna: diamentowy wzmocniony kilkoma rdzeniami lub inne spełniające wymagania FIFA.

Zmianie ulega treść SWZ: Rozdział III. Opis przedmiotu zamówienia