



UNIWERSYTET
WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

mgr inż.
Bogusław Stec
KANCLERZ

UWM.DZP.242.1663.2024
Zam. 363/2024/TP/DZP

Olsztyn, 09 września 2024 r.

**Do wszystkich Wykonawców
uczestniczących w postępowaniu**

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 2

Dotyczy: postępowania nr 363/2024/TP/DZP, pt. „Dostosowanie do aktualnie obowiązujących przepisów ppoż. w budynku Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego przy ul. Oczapowskiego 5 w Olsztynie”

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych, Zamawiający przedstawia uprzejmie odpowiedzi na otrzymane zapytania:

Pytanie nr 1

W opisie do projektu jest napisane „W klatce K2, na kondygnacji I piętra należy rozebrać istniejące wypełnienie ściany z luksferów szklanych”

Ścianki z luksferów znajdują się na poziomie parteru, I piętra oraz II piętra. W związku z tym pytanie czy ścianki zdemontować tylko na poziomie I piętra czy na wszystkich kondygnacjach. Prosimy również o odpowiedź czy zdemontowane ścianki wymurować np. bloków silikatowych o gr. 18cm czy zabudować płytą g-k wykonanej w technologii Rigips (zastosowanie profili ościeżnicowych grubości 100 mm, poszycie płytą g-k ognioową Fire 2*12,5mm z obydwu stron ściany, wypełnienie wełna mineralna o grubości 100 mm).

Odpowiedź:

Ścianki z luksferów należy zdemontować na wszystkich kondygnacjach. Przestrzeń po zdemontowanych ściankach można wymurować z bloków silikatowych o gr. 18cm lub zabudować płytą g-k wykonanej w technologii Rigips (zastosowanie profili ościeżnicowych grubości 100 mm, poszycie płytą g-k ognioową Fire 2*12,5mm z obydwu stron ściany, wypełnienie wełna mineralna o grubości 100 mm).

Pytanie nr 2

Czy po wykonaniu montażu stolarki i urządzeń na klatkach schodowych należy je pomalować w całości czy tylko tam, gdzie były montowane urządzenia.



UNIWERSYTET
WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

mgr inż.

Bogusław Stec

KANCLERZ

Odpowiedź:

Ściany należy pomalować tylko w części stosując tkz. Odcięcia .

Pytanie nr 3

Klatka K-2 drzwi D10 czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę sposobu otwierania. Skrzydło czynne po prawej stronie, skrzydło bierne po lewej stronie (patrzac od strony korytarza) Taki sposób montażu zmniejszy utrudnienie przy ewakuacji.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę sposobu otwierania drzwi.

Z poważaniem

KANCLERZ

mgr inż. Bogusław Stec

(podpisano elektronicznie)

Sprawę prowadzi:

Barbara Drozd

Tel. 89/ 524 51 81

e-mail:barbara.drozd@uwm.edu.pl

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

ul. Michała Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn

tel. (89) 523 37 66, (89) 523 33 44 kanclerz@uwm.edu.pl

fax (89) 523 43 66

www.uwm.edu.pl