

IIID.271.4.2021

Pyrzyce, 02 czerwca 2021 r.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne realizowanym w trybie podstawowym art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

NAZWA ZAMÓWIENIA:

**Uzbrojenie terenów w ul. Lipiańskiej w Pyrzycach – budowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami.**

**Wyjaśnienia treści SWZ**

Na podstawie art. 284 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. (Dz. U. z 2019r. poz. 2019), do Zamawiającego wpłynęło zapytanie, na które Zamawiający udziela odpowiedź:

**Pytanie:** W związku z brakiem rysunków pozwalających na rzetelne przygotowanie oferty. Prosimy o uzupełnienie rysunków na wykonanie sieci wodociągowej jak również o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 14.06.2021

**Odpowiedź:** Zamawiający odpowiada, iż dokumentacja budowlana wraz z rysunkami została umieszczona w załączniku nr 6 do SWZ. W celu doprecyzowania danych dotyczących przyłączy podaje informacje:

Długości przyłączy:

Przyłącze 5a-5b: 5,6m

Przyłącze 6A-6B: 5,5m

Przyłącze 7A-7B: 5,4m

Przyłącze 8A-8B: 5,4m

Przyłącze 9A-9B: 5,3m

Przyłącze 10A-10B: 5,2m

Przyłącze 11A-11B: 5,08m

Przyłącze 12A-12B: 5,0m

Przyłącze 13A-13B: 4,9m

Przyłącze 14A-14B: 4,8m

Przyłącze 15A-15B: 4,7m

Przyłącze 16A-16B: 4,6m

Przyłącze 17A-17B: 4,5m

Przyłącze 18A-18B: 4,4m

Przyłącze 19A-19B: 4,4m

Przyłącze 20A-20B: 4,3m

Głębokość ułożenia w zakresie 1,3-1,5m pod terenem.

W związku z zapytaniem i udzieloną odpowiedzią, Zamawiający nie przedłuża terminu składania i otwarcia ofert.

**BURMISTRZ**

*Marzena Podzińska*