



**Ortopedyczno - Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny  
im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego  
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu**



ul. 28 Czerwca 1956 r. 135/147  
61-545 Poznań  
tel. 61 83 10 331/132  
fax 61 83 34 421  
orsk@orsk.pl  
<https://orsk.pl>

Znak sprawy: O-RSK.SZP.80.6.(DT-SREM/38).2023.E.HR.

Poznań, dnia 19 grudnia 2023 r.

**strona internetowa prowadzonego postępowania**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: **„Dostawa wraz z montażem centrali wentylacyjnej do kuchni szpitalnej”**- nr ref. **SZP/DT-SREM/38/2023**

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ**

W związku z zapytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji Warunków Zamówienia złożonymi przez Wykonawców, Zamawiający tj. Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udziela wyjaśnień na zadane pytania.

**Pytanie nr 1**

Proszę o informację czy w zakresie oferty ma być ujęty koszt nowych drzwi technicznych do maszynowni

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż w ofercie należy uwzględnić koszt nowych drzwi technicznych do maszynowni.

**Pytanie nr 2**

Czy w zakresie nieodpłatnych przeglądów serwisowych centrali wentylacyjnej w okresie gwarancji, zgodnie z par. 7 pkt. 5 umowy, należy uwzględnić materiały eksploatacyjne tj. filtry?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż w zakresie nieodpłatnych przeglądów serwisowych centrali wentylacyjnej w okresie gwarancji, należy uwzględnić wymianę filtrów.

**Pytanie nr 3**

Jaki jest maksymalny dopuszczalny okres gwarancji - zgodnie z punktem 1.2 SWZ zarówno minimalny jak i maksymalny okres wynosi 24 miesiące.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż maksymalny okres udzielonej gwarancji wynosi 48 miesięcy.

W związku z tym zmianie ulegają zapisy treści SWZ w rozdziale XXV ust. 1 pkt. 1.2., który otrzymuje następujące brzmienie:

## 1.2 TERMIN UDZIELONEJ GWARANCJI (G)

- 40%

(min. 24 miesiące, max 48 miesięcy)

Kryterium to zostanie obliczone na podstawie następującego wzoru:

$$\text{Termin udzielonej gwarancji} = \frac{\text{Termin gwarancji badanej oferty}}{\text{Termin gwarancji najdłuższy spośród ofert}} \times 40$$

- a. Wykonawca zobowiązany jest podać termin w pełnych miesiącach.
- b. Minimalny okres gwarancji (wymagany przez Zamawiającego) wynosi 24 miesiące licząc od daty podpisania protokołu odbioru.
- c. Maksymalny okres gwarancji (wymagany przez Zamawiającego) wynosi 48 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru
- d. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który zadeklaruje okres gwarancji krótszy niż 24 miesiące.
- e. W przypadku gdy Wykonawca zadeklaruje okres gwarancji dłuższy niż 48 miesięcy dla potrzeb obliczania punktacji, okres gwarancji będzie traktowany jak 48 miesięcy
- f. W przypadku gdy Wykonawca nie zadeklaruje okresu gwarancji, Zamawiający uzna, że został zaproponowany najkrótszy okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego, tj. 24 miesiące i Wykonawca uzyska 0 punktów.

### Pytanie nr 4

Czy w trakcie trwania gwarancji wykonawca ma obowiązek wykonywać przeglądy gwarancyjne, bez dodatkowych kosztów, w ramach składanej oferty ?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż Wykonawca ma obowiązek wykonywać przeglądy gwarancyjne bez dodatkowych kosztów w okresie udzielonej gwarancji, w ramach składanej oferty.

### Pytanie nr 5

Czy mają Państwo jakieś wytyczne odnośnie logiki pracy centrali wentylacyjnej?

**Odpowiedź:** Pracą centrali wentylacyjnej, tj. mocą, z jaką działa w określone godziny w ciągu cyklu dobowego, zarządza elektronika centrali, czyli jej system sterowania, która reguluje nawiew, wyciąg i temperaturę. Użytkownik z poziomu panelu sterującego umieszczonego w Kuchni Szpitala może zmieniać podstawowe nastawy, takie jak temperatura, tryb pracy, godziny pracy w poszczególne dni tygodnia.

### Pytanie nr 6

Czy drzwi do pomieszczenia wentylatorowni mają posiadać odporność ogniową ?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zastosowanie takich drzwi, jednakże nie wymaga.

### Pytanie nr 7

W tabeli parametrów centrali wentylacyjnej widnieje informacja, że temperatura wejściowa czynnika do nagrzewnicy powinna wynosić 50oC, w załączniku nr 4 znajduje się informacja, że temperatura ta ma wynosić 70oC. Proszę o doprecyzowanie jaka powinna być wejściowa temperatura czynnika.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż temperatura wejściowa cieczy powinna wynosić 70°C.

W związku z powyższym zmianie ulega zapis w załączniku nr 3 pkt. 13, który ma następujące brzmienie:

**„Temperatura wejściowa cieczy 70°C”.**

W załączeniu prawidłowy opis wymaganych parametrów technicznych – załącznik nr 3 -ZMIANA.

#### **Pytanie nr 8**

W nawiązaniu do załącznika 3 oraz 4 dotyczących wymagań jakie ma spełniać centrala - parametry i treści w tych załącznikach wskazują na centralę konkretnego producenta. Zapis z punktu 5. w załączniku nr 4 "sprawdzona zgodnie z procedurami przyjętymi dla systemu działalności IV Produkt" wskazuje konkretnego producenta - żadna inna centrala nie będzie w stanie przejść procedur innego producenta co automatycznie wyklucza propozycje zastosowania zamiennika. Oferty innych producentów będą w stanie zapewnić przybliżone parametry, ale nie dokładnie takie jakie zostały podane w załączniku nr 3. Czy zapisy dotyczące wymagań (załącznik 3 i 4) muszą być zachowane czy przewidują Państwo jakieś odstępstwa w zestawionych parametrach?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy zawarte w załączniku nr 3, ponieważ została zastosowana tolerancja procentowa (+/-) przy danych parametrach technicznych.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zmianie ulega zapis w pkt. 5 załącznika nr 4, który przyjmuje następujące brzmienie:

**„Centrala wentylacyjna winna być wykonana zgodnie z normami PN-EN 1886:2007 oraz PN-EN 13053:2019 lub norm równoważnych, musi posiadać certyfikat CE, atest higieniczny (PZH) oraz deklarację ISO dla central wentylacyjnych potwierdzająca, że centrala została wyprodukowana i sprawdzona zgodnie z procedurami przyjętymi dla systemu działalności, który posiada certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001 lub równoważny i zarządzania środowiskiem wg ISO 14001 lub równoważny.”**

Pozostałe zapisy zawarte w załączniku nr 4 pozostają bez zmian. W załączeniu prawidłowe dodatkowe wymagania ogólne przedmiotu zamówienia (dodatkowe warunki zamówienia) – załącznik nr 4 - ZMIANA.

#### **Pytanie nr 9**

Nagrzewnica wodna: W załączniku nr 3 - pozycja 13 w tabeli wskazuje na Temperatura wejściowa cieczy 50°C, z kolei w załączniku nr 4 - punkt 8.2 wskazuje temperatura wejściowa cieczy wymagana 70°C. Którym wariantem mamy się sugerować?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż temperatura wejściowa cieczy powinna wynosić 70°C.

W związku z powyższym zmianie ulega zapis w załączniku nr 3 pkt. 13, który ma następujące brzmienie:

**„temperatura wejściowa cieczy 70°C”**

W załączeniu prawidłowy opis wymaganych parametrów technicznych – załącznik nr 3 - ZMIANA.

#### **Pytanie nr 10**

Prosimy o informacje odnośnie do agregatu do centrali wentylacyjnej, producent wskazuje nam agregat, który będzie generował moc akustyczną dla chłodzenia/ogrzewania ok. 87dB, w jakim miejscu przewidują Państwo montaż agregatu w przypadku wskazanej wysokości poziomu hałasu?

**Odpowiedź:** Zamawiający przewiduje umieszczenie agregatu w przyziemiu przy budynku, w miejscu istniejącej czerpni i wyrzutni powietrza ( tzw. "patio,") zgodnie z załącznikami nr 6 do SWZ lub

poza ww. miejscem od strony parku. Ostateczne miejsce, w którym umieszczony będzie agregat zostanie uzgodnione z Wykonawcą po zawarciu umowy.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmianie ulega **termin składania ofert:**

**Rozdział XII ust. 3 SWZ, otrzymuje brzmienie:**

Termin składania ofert upływa dnia **28 grudnia 2023 roku o godz. 09:00.**

**Rozdział XIII ust. 1 SWZ, otrzymuje brzmienie :**

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu składania ofert **28 grudnia 2023 roku o godz. 10:00**

**Rozdział XIV, otrzymuje brzmienie**

Wykonawca jest związany ofertą do dnia **26 stycznia 2024 roku**

**Niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.**

*/dokument podpisany elektronicznie/*

Opracował: Ewa Hendzelewska-Redo  
egz. strona internetowa prowadzonego postępowania/aa.