



Dostępny samorząd – granty

PA.271.27.2022.EL/5

Lubań, dnia 17.01.2023



5 . 4 6 4 . 4 9 6 6 0

Wykonawcy

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Budowa szybu windowego zewnętrznego wraz z montażem platformy dźwigowej dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami przy budynku Urzędu Gminy w Lubaniu w ramach realizacji zadania pn. „Gmina Lubań stawia na dostępność!”**

Wyjaśnienie treści SWZ

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień do pytania zadane przez Wykonawcę.

Pytanie

Prosimy o doprecyzowanie przedmiotu zamówienia w zakresie drzwi:

- w projekcie budowlanym opis zawiera, że drzwi mają być wychylne otwierane ręcznie;
- w przedmiarze robót jest opis, że drzwi mają być otwierane automatycznie.

Jest to istotny element mający wpływ na cenę

Odpowiedź

Wszystkie drzwi otwierane automatycznie z kontrolą dostępu - zamykanie na kluczyk.

Sprawę prowadzi:
Edyta Liczner
Inspektor
Tel. 756465927

WÓJT
M. Herciuk-Dąbrowska
Małgorzata Herciuk-Dąbrowska