

**Zmiana treści SWZ, ogłoszenia o zamówieniu oraz pytania dotyczące wyjaśnienia treści SWZ oraz odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego
28 marca 2023 roku**

dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji pn. **Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie robót budowlanych polegających na poprawie efektywności energetycznej siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej w Legionowie oraz budowie i modernizacji elementów zagospodarowania terenu, w formule zaprojektuj i wybuduj**

Treść pytań przesłanych drogą elektroniczną 24 marca 2023 roku oraz udzielone odpowiedzi:

Pytanie 1:

Czy obróbki blacharskie mogą być z blachy ocynkowanej gr. 0,7 mm i powlekanej w miejsce tytanowo-cynkowej zgodnie z PFU

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej gr. 0,7 mm i powlekanej. Kolorystykę obróbek należy uzgodnić z Zamawiającym zgodnie z wymaganiami zawartymi w Programie Funkcjonalno-Użytkowym.

Pytanie 2:

Czy można zastosować kanały wentylacyjne ocynkowane w miejsce kanałów ze stali nierdzewnej - opis PFU ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie kanałów wentylacyjnych ocynkowanych.

Pytanie 3:

Czy można zastosować odpowiednie kratki nawiewne i wywiewne w miejsce krat z przepustnicami do regulacji ilości przepływu powietrza oraz filtrami absolutnymi HEPA - opis PFU ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie systemowych kratki nawiewnych i wywiewnych o min. II stopniu filtracji w miejsce krat z przepustnicami oraz filtrami absolutnymi HEPA.

Pytanie 4:

Prosimy o wykreślenie zapisu w PFU „zapewnienie, na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, komunikacji z podmiotem publicznym w formie określonej w tym wniosku” - wymaganie otwarte (nieprecyzyjne)

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia brzmienie punktu 1.1.2.2. PFU Uwarunkowania funkcjonalno-użytkowe poprzez wykreślenie zapisów dotyczących dostępności cyfrowej stanowiących pkt. 10 oraz dostępności informacyjno-komunikacyjnej stanowiących pkt. 11. Treść podlegająca wykreśleniu: „10. w zakresie dostępności cyfrowej – wymagania określone w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych; 11. w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej: a) obsługę z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się, o których mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824 oraz z 2022 r. poz. 583 i 830), lub przez wykorzystanie zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje,

- b) instalację urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia,
- c) zapewnienie na stronie internetowej danego podmiotu informacji o zakresie jego działalności – w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania,
- d) zapewnienie, na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, komunikacji z podmiotem publicznym w formie określonej w tym wniosku”.

Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy Pzp przedłuża termin składania i otwarcia ofert oraz termin wniesienia wadium w treści SWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu nr 2023/BZP 00133708/01 z dnia 14 marca 2023 r. (W przypadku gdy zmiana treści SWZ jest istotna dla sporządzenia oferty lub wymaga od wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ i przygotowanie ofert, zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie.)

I tak po zmianie:

- **termin składania ofert: 3 kwietnia 2023 r. do godz. 12.30**
- **termin wniesienia wadium: 3 kwietnia 2023 r. do godz. 12.30**
- **termin otwarcia ofert 3 kwietnia 2023 r. o godz. 13.00**

Dokonana zmiana treści SWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu (art. 286 ust. 9 ustawy Pzp) w sekcjach: 8.1) i 8.3). Treść ogłoszenia o zmianie ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do informacji.

Termin związania ofertą pozostaje bez zmian, tj. Wykonawca jest związany ofertą od dnia terminu składania ofert do 28 kwietnia 2023 roku.

Prosimy o uwzględnienie powyższych informacji przy sporządzaniu oferty przetargowej.