

Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim
z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
ul. 26 Marca 51 44-300 Wodzisław Śląski

Wodzisław Śląski 09.04.2020

L.dz. TP /20

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

***Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę zewnętrznej sieci ciepłowniczej, sieci c.w.u. wraz z węzłami cieplnymi i regulatorami pogodowymi oraz termomodernizacja budynków PPZOZ w Wodzisławiu Śląskim i Rydułtowach - część II: wymiana sieci ciepłowniczej i modernizacja źródła ciepła w Rydułtowach”
Sprawa 11/Zp/2020***

Dyrekcja Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim informuje, że do ww. postępowania wpłynęły następujące pytania:

1. W materiałach przetargowych brak mapy geodezyjnej z naniesioną trasą istniejącej zewnętrznej instalacji odbiorczej oraz budynkami objętymi zadaniem w Rydułtowach. Brak tego dokumentu uniemożliwia prawidłową wycenę zadania.

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada aktualnych map z terenu objętych inwestycją, Z uwagi na prowadzenie przetargu w trybie zaprojektuj - wykonaj pozyskanie map leży po stronie Wykonawcy. W celu oszacowania inwestycji możliwa jest wizja w terenie.

2. Czy audyt energetycznych węzła cieplnego dla zadania w Rydułtowach uwzględnia bilans cieplny po termomodernizacji budynków? Zapotrzebowanie na moc cieplną przed termomodernizacją jest takie samo jak po termomodernizacji.

Odpowiedź: Audyty uwzględniają bilans cieplny po termomodernizacji budynków.

3. Kiedy jest możliwa wizja lokalna na terenie inwestycji o której mowa wyżej i z kim można się w tej sprawie kontaktować?

Odpowiedź: wizja w terenie jest możliwa po telefonicznym uzgodnieniu terminu. Kontakt z Sekcją techniczną, Pani Gabriela Bizoń – tel. 0 32 45 92 545 - Dotyczy Szpitala w Rydułtowach ul. Plebiscytowa 47.

4. Czy w zakres wchodzi też instalacje wewnętrzne?

Odpowiedź: w zakres nie wchodzi instalacje wewnętrzne.

5. Modernizacja kotłowni rezerwowej polega na wymiana całego źródła ciepła wraz z modernizacją pomieszczenia?

Odpowiedź: zgodnie z Audytami i PFU w zakresie jest wykonanie nowej kotłowni kontenerowej w miejscu istniejącej.

6. Jakim paliwem ma być zasilana modernizowana kotłownia?

Odpowiedź: zgodnie z Audytem i PFU kotłownia ma być gazowa.

Z poważaniem