



## ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

ul. Zjednoczenia 110  
65-120 Zielona Góra  
☎ 68 353 67 04, fax 68 353 36 84  
PKO Bank Polski S.A.

REGON: 368268097

nr r-ku 46 1020 5402 0000 0402 0401 3769

Zielona Góra, 15.10.2024r.

Uczestnicy postępowania

Nasz znak DZ.261.15.2024.js

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt. 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 1605 ze zm.), pn. **Wykonanie systemu wentylacji mechanicznej oraz izolacji akustycznej nad salą widowiskową z wymianą instalacji oświetleniowej w Kinie Newa przy ul. Kazimierza Wielkiego 21 w Zielonej Górze, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Świeże powietrze: Modernizacja systemu wentylacji w Kinie Newa”**

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej informuje na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Pzp, iż otrzymał od Wykonawcy biorącego udział w ww. postępowaniu pismo z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe zapytanie:

### **Pytanie:**

Proszę o wyjaśnienia co do sufitu podwieszanego:

1. Jaka ma być grubość płyty i z jaką konstrukcją (np. widoczną, częściowo widoczną, niewidoczną);
2. Jakie parametry techniczne ma posiadać płyta (np. akustyka);
3. Z czego wykonany jest strop istniejący?

### **Odpowiedź:**

System sufitu podwieszanego o współczynniku pochłaniania dźwięku  $\alpha_w=1,0$ , o wymiarach płyt 60x60, grubość 20-25mm, w klasie odporności ogniowej NRO – nierozprzestrzeniającej ogień. Mocowanie rusztu kołkami stalowymi do stropu żelbetowego. Rodzaj rusztu podkonstrukcji dowolny z zachowaniem powyższych parametrów.

**Niniejsze zapisy należy zastosować składając ofertę, stanowią one integralną część**

**Specyfikacji.**

DYREKTOR  
Rafał Bukowski