



**LEGENDA:**

- △ G1 - gaśnica proszkowa 6kg ABC
- △ G2 - gaśnica proszkowa 4kg ABC
- HP - hydrant p.poż. Hp 25

**UWAGI:**

1. obiekt należy wyposażać w znaki przeciwpożarowe i ewakuacyjne, których lokalizację należy określić po zamknięciu prac budowlanych przed oddaniem budynku do użytkowania;
2. strzeżnicę wyposażać w znaki wg projektu technologii strzeżnicy;

**PROJEKT WYPOSAŻENIA BUDYNKU W  
SPRZĘT P.POŻ. I ZNAKI BHP**

KOMENDA POWIATOWA POLICJI Prudnik, ul. Skowrońskiego dz. nr 1727/149	mgr inż. arch. Piotr Dominiczak JAN-7342-98/92 Nr ewid. 9/99/DLW	mgr inż. arch. Agnieszka Przyłada NBK/7342/44/98
	mgr inż. arch. Agnieszka Przyłada NBK/7342/44/98	mgr inż. arch. Agnieszka Przyłada NBK/7342/44/98

**RZUT PARTERU**

BRANZA	ARCHITEKTURA	SKALA 1:200
PROJEKTANT ARCHITEKTURY	mgr inż. arch. Piotr Dominiczak JAN-7342-98/92 Nr ewid. 9/99/DLW	
SPRAWDZAJĄCY ARCHITEKTURY	mgr inż. arch. Agnieszka Przyłada NBK/7342/44/98	
OPRACOWANIE	Marcin Rzeźniowski	