




Powyższy obwód zasilany jest z szafy oświetlenia ulicznego - przy ul. Szpitalnej  
Zamontować oprawy CUDDLE 72W na wysięgniku KA-WR2-1-0,95-5 OB  
Wymienić istniejące złącza IZK  
Oprawy podłączyć przewodem YDY 3\*2,5mm2 poprzez bezpiecznik DO1-6AgL

Projektował:	Nazwisko:	Podpis:	Biuro projektów : <b>PRACOWNIA PROJEKTOWO USŁUGOWA</b> <b>inż. Tomasz Trepka</b> <b>32-300 Olkusz ; ul. Szkolna 3</b>	
	mgr inż. Robert Głąb			
Opracował :	mgr inż. Robert Głąb			
Nazwa projektu :			Wersja:	Data:
Budowa ścieżki rowerowej oraz miejsc parkingowych w Olkuszu			PW	12.2016
Zakres opracowania:			Skala:	Nr rys.
Doświetlenie ścieżki - lokalizacja ist. słupów/ wiadukt 29-Listopada/.			%	3
<small>121205_04 Olkusz 0001 obręb Olkusz dz. nr 2195/11; 2195/5; 2117/2; 2195/6; 2195/7; 2268; 2380/3; 2380/4; 2408/3; 2409 NINIEJSZE OPRAWOWANIE CHRONIONE JEST PRAWAMI AUTORSKIMI. POWIELANIE, UDOSTĘPNIANIE RYSUNKU OSOBOM TRZECIM ORAZ WPROWADZANIE ZMIAN W TREŚCI MOŻLIWE JEDYŃIE PO UZYSKANIU PISEMNEJ ZGODY AUTORA(ÓW) OPRAWOWANIA.</small>				