



BR.271.1.31.2022

Urząd Gminy Trzebowniko

36-001 Trzebowniko 976
tel.: +48 177713700, fax. +48 177713719
<http://www.trzebowniko.pl>
poczta@trzebowniko.pl

Trzebowniko, dn. 06.09.2022r.

WYJAŚNIENIA NR 2

Dotyczy: wyjaśnienia SWZ w postępowaniu nr BR.271.1.31.2022 pn.: **Roboty budowlane polegające na budowie placu zabaw w Stobiernej**

Zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. –Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej „p.z.p.”, Zamawiający publikuje wnioski o wyjaśnienie treści SWZ wraz z odpowiedziami.

Pytanie 1:

W opisie materiałowym zastosowanego zestawu zabawowego Zamawiający wymaga aby zjeżdżalnie, daszki, panele zabawowe i edukacyjne oraz inne kolorowe elementy dekoracyjne wykonane były z polietylenu niskiej gęstości LLDPE barwionego w masie z dodatkiem stabilizatorów UV; grubość ścianki elementu w zależności od elementu min 5 mm.

W związku z powyższym, czy Zamawiający uzna za równoważne urządzenie, gdzie elementy te wykonane będą z odpornej na warunki atmosferyczne płyty HDPE (polietylenu wysokiej gęstości) o gr. 15 mm?

Materiał ten posiada następujące właściwości:

- wysoką wytrzymałość mechaniczną,
- wysoką temperaturę topnienia,
- wysoką barierowość w stosunku do gazów,
- wysoką odporność chemiczną,
- niską absorpcję wody,
- odporność na działanie promieniowania UV
- fizjologiczna obojętność, z która umożliwia dopuszczenie surowca do kontaktu z żywnością,
- wysoka trwałość

Odpowiedź:

Należy dostarczyć urządzenia zgodnie z opisem zamówienia.

Pytanie 2:

W opisie materiałowym zastosowanego zestawu zabawowego Zamawiający wymaga:

„podesty, schody i platformy wykonane są ze stali pokrytej zanurzeniowo warstwą tworzywa gumowego o właściwościach antypoślizgowych i o grubości min 4 mm;

W związku z powyższym, czy Zamawiający uzna za równoważne wykonanie stopni i podestów z odpornej na warunki atmosferyczne antypoślizgowej płyty HDPE o gr. minimum 15mm?

Odpowiedź:

Należy dostarczyć urządzenia zgodnie z opisem zamówienia.

Pytanie 3:

W opisie materiałowym zastosowanego zestawu zabawowego Zamawiający wymaga aby słupy konstrukcyjne wykonać z rur średnicy min. 114 mm. W związku z powyższym, czy Zamawiający dopuści urządzenia wykonane z profili stalowych 80x80 mm. Ujednoliciłoby to urządzenia placu zabaw, gdyż pozostałe zaprojektowane urządzenia mają takie parametry.

Odpowiedź: :Dopuszcza się zmianę kształtu przekroju, pole przekroju i nośność słupów muszą pozostać niezmiennie.

Lesław Kuźniar
Wójt Gminy Trzebowniko