



Urząd Gminy Trzebowniko

36-001 Trzebowniko 976

tel.: +48 177713700, fax. +48 177713719

<http://www.trzebowniko.pl>

poczta@trzebowniko.pl

BR.271.1.20.2022

Trzebowniko, 15.07.2022

Wyjaśnienia nr 4 do treści SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie art. 275 pkt 1 (tryb podstawowy bez negocjacji) pn.: **Przebudowa budynku komunalnego – remiza OSP w miejscowości Łąka**

Zamawiający udziela odpowiedzi na otrzymane od Wykonawcy Pytania

Pytanie nr 1

W nawiązaniu do przetargu Przebudowa budynku komunalnego – remiza OSP w miejscowości Łąka proszę o doprecyzowanie wytycznych dotyczących podkonstrukcji pod obicie nowej wiaty blachą trapezową (rozstaw i kształtownik). W przedmiarze jest podana ilość 0,2 tony co wydaje się być niedoszacowane?

Ad 1.

Podbitkę stanowi blacha trapezowa PS T-8, mocowanie wykonać należy na podkonstrukcji z profilu kapeluszowego Omega grubości blachy 2,5mm, w rozstawie co 80 cm. Profil mocować należy każdorazowo do łąt konstrukcji dachu. Zamiennie do profilu kapeluszowego dopuszcza się zastosowanie taśm stalowych ocynkowanych, elementów kasetowych lub zetowników (grubość min. 2,5mm) zgodnie z technologią wybranego producenta okładzin blaszanych.

Stosując jako podkonstrukcję wskazane profile waga podkonstrukcji nie przekroczy szacowanej wartości 0,2 tony. Poniżej graficzne przedstawienie.



Wielokrotny laureat rankingu
Złota Setka Gmin Podkarpacia



Laureat plebiscytu
„Euro-Gmina”



Skuteczny beneficjent
środków unijnych



Wyróżnienie w kat.
„Inwestor na Medal” w konkursie
„Budowniczy Polskiego Sportu”




Urząd Gminy Trzebowniko

36-001 Trzebowniko 976

tel.: +48 177713700, fax. +48 177713719

<http://www.trzebowniko.pl>

poczta@trzebowniko.pl



Profil Omega
gr. blachy 2,5mm



Wielokrotny laureat rankingu
Złota Setka Gmin Podkarpacia



Laureat plebiscytu
„Euro-Gmina”



Skuteczny beneficjent
środków unijnych



Wyróżnienie w kat.
„Inwestor na Medal” w konkursie
„Budowniczy Polskiego Sportu”