

Sulęcin, dnia 28-05-2021r.

WYJAŚNIENIE nr 2

treści SWZ

DZ.272.4.2021.KGry

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego *w trybie podstawowym bez negocjacji* na: **Przebudowa drogi powiatowej nr 1279F Kołczyn - Brzozowa.**

I. WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Zwracam się z zapytaniem o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy kosztorysem a opisem technicznym. W kosztorysie są 2 rodzaje poboczy: humusowanie z obsianiem trawą przy gr. humusu 10cm - 1283m² oraz umocnienie poboczy warstwą kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr.15cm - 2104m². W opisie technicznym jest pobocze obustronne z kruszywa łamanego gr.10cm. Zwracamy się o jednoznaczne podanie konstrukcji pobocza.

Wyjaśnienie:

Dokumentacja przetargowa przewiduje wykonanie zarówno pobocza z kruszywa łamanego o szerokości 1,0 m jak i pobocza nieutwardzonego o szerokości 0,5m. Grubości warstw poboczy należy przyjąć z przedmiarów.

(podpis Przewodniczącego Komisji Przetargowej)