

<b>Zamawiający:</b> <b>Gmina Konstantynów Łódzki</b> ul. Zgierska 2, 95-050 Konstantynów Łódzki	tel.: 42 211 11 73, 42 211 19 03, 42 211 15 94 e-mail: <a href="mailto:zamowienia@konstantynow.pl">zamowienia@konstantynow.pl</a> <a href="https://samorząd.gov.pl/web/gmina-konstantynow-lodzki">https://samorząd.gov.pl/web/gmina-konstantynow-lodzki</a> <a href="https://platformazakupowa.pl/pn/konstantynow_lodzki">https://platformazakupowa.pl/pn/konstantynow_lodzki</a>
--	--

Nr referencyjny ZP.271.6.2024.AM

Konstantynów Łódzki, dn. 20.03.2024 r.

### Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji w celu ulepszenia treści ofert pn. Budowa wiaty przystankowej i rowerowej z urządzeniami i małą architekturą**

- I. Działając na podstawie art. 284 ust. 6 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na wniossek<sup>1</sup> o wyjaśnienie treści SWZ:

#### **Pytanie nr 1**

Jednym z długiej listy wyposażenia wiaty jest biletomat. Zwracamy uwagę, że bazowy koszt biletomatu szacunkowo przewyższa 100tyś zł brutto.

a) Czy wykonawca powinien ująć ten koszt w cenie oferty?

jeśli odpowiedź na powyższe jest potwierdzająca to:

b) czy biletomat będzie administrowany przez Gminę Konstantynów Łódzki lub czy ma być spięty z systemem aglomeracji łódzkiej i przez nią administrowany?

(zależnie od odpowiedzi urządzenie będzie należało wyposażyć w system sterowania i administrowania co jest kosztem rzędu 15tyś zł brutto).

c) Czy na urządzenie Zamawiający będzie wymagał udzielenia gwarancji 24 miesięcznej czy dłuższej. Wydłużenie gwarancji generuje istotny dodatkowy koszt?

d) czy biletomat należy doposażyć w możliwość płatności monetami?

e) czy biletomat należy doposażyć w możliwość płatności banknotami?

f) czy Zamawiający we własnym zakresie podpisze umowę na konserwację, utrzymanie sprawności i interwencyjne naprawy?

#### **Odpowiedź**

Zamawiający informuje, że przedmiotowe postępowanie nie obejmuje swoim zakresem dostawy biletomatu.

#### **Pytanie nr 2**

Dostawa urządzenia biletomatu przewyższa czas jaki Zamawiający przewiduje na wykonanie zadania? Wnoskujemy o wydłużenie czasu wykonania do 7 miesięcy (od zamówienia dostawa urządzenia biletomatu to 6 miesięcy).

#### **Odpowiedź**

---

<sup>1</sup> Zachowano oryginalną pisownię pytań.

<b>Zamawiający:</b> <b>Gmina Konstancynów Łódzki</b> ul. Zgierska 2, 95-050 Konstancynów Łódzki	tel.: 42 211 11 73, 42 211 19 03, 42 211 15 94 e-mail: <a href="mailto:zamowienia@konstancynow.pl">zamowienia@konstancynow.pl</a> <a href="https://samorząd.gov.pl/web/gmina-konstancynow-lodzki">https://samorząd.gov.pl/web/gmina-konstancynow-lodzki</a> <a href="https://platformazakupowa.pl/pn/konstancynow_lodzki">https://platformazakupowa.pl/pn/konstancynow_lodzki</a>
--	--

Zamawiający informuje, że przedmiotowe postępowanie nie obejmuje swoim zakresem dostawy biletomatu. Mając na uwadze powyższe, Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie czasu realizacji inwestycji do 7 miesięcy.

### **Pytanie nr 3**

W wyposażeniu przewidziano „2szt kamer monitoringu podłączone do istn. systemu w parku”. Proszę o informację w którym miejscu jest miejsce podłączenia do istniejącego systemu i czy wymaga to dodatkowego wyposażenia prócz kamer? Czy dysponujecie Państwo inwentaryzacją istniejącej infrastruktury CCTV w tym zakresie?

### **Odpowiedź**

Zamawiający informuje, że wymagane jest stworzenie mostu bezprzewodowego WLAN wraz z dwoma adapterami PoE pomiędzy wiatą przystankową a słupem energetycznym zlokalizowanym na skrzyżowaniu ulic Plac Wolności i Jana Pawła II (dz. Nr ewid. 1/5 obręb K-11) przy przystanku tramwajowym, na którym zamontowana jest kamera obrotowa.

Parametry techniczne:

- pamięć - min. 128 MB
- częstotliwość pracy - min. 5 GHz
- przepustowość min. 450 mb/s
- metoda zasilania – Passive PoE
- temperatura pracy w zakresie min. -35 °C do 65 °C
- pobór mocy – max 9 Wat
- min. Jeden interfejs – prędkość interfejsu 10/100/1000 Mbps Ethernet

### **Pytanie nr 4**

Proszę o informację, czy wykonawca powinien przewidzieć zakup kabin WC? Zwykle kabiny wynajmuje firma wykonująca serwis kabin?

### **Odpowiedź**

Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy zakupu kabin WC. Należy pominąć pozycje w przedmiarach.

### **Pytanie nr 5**

Proszę o przekazanie więcej szczegółów wyposażenia o nazwie: Tablica podświetlana LED o wym. 230x130x23cm. Czy jest to podświetlana plansza, czy jest to plafon podświetlający treść „od tyłu” czy jest to monitor LCD? Czy tablica jedno, czy dwustronna?

### **Odpowiedź**

Zamawiający informuje, że zgodnie z zawartą w załączniku nr 9 do SWZ dokumentacją projektową oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych: „Tablica podświetlana LED 230\*130\*23cm tablica informacyjna dwustronna „City Light“ podświetlana od tyłu kąt świecenia

<b>Zamawiający:</b> <b>Gmina Konstancynów Łódzki</b> ul. Zgierska 2, 95-050 Konstancynów Łódzki	tel.: 42 211 11 73, 42 211 19 03, 42 211 15 94 e-mail: <a href="mailto:zamowienia@konstancynow.pl">zamowienia@konstancynow.pl</a> <a href="https://samorząd.gov.pl/web/gmina-konstancynow-lodzki">https://samorząd.gov.pl/web/gmina-konstancynow-lodzki</a> <a href="https://platformazakupowa.pl/pn/konstancynow_lodzki">https://platformazakupowa.pl/pn/konstancynow_lodzki</a>
--	--

120°, tablica zasilana energią elektryczną prądem AC230V. Tablica o stopniu ochrony IP60. Wymiar przewijanych posterów min. 185x118cm w ilości min. 5szt. Rama aluminiowa koloru czarnego, obustronnie szkło hartowane.”

#### **Pytanie nr 6**

W dokumentacji projektowej brak jest rozwiązań konstrukcyjnych dla konstrukcji stalowej dach. Brak jest rozwiązań dotyczących wykonania attyki obudowanej ALUCOBOND? Czy Zamawiający uzupełni dokumentację projektową czy wykonawca w cenie ofertowej powinien ująć koszt wykonania dokumentacji projektowej (w tym projektu konstrukcyjnego dachu)?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że zgodnie z dokumentacją projektową przewidziano dach o dźwigarach prefabrykowanych drewnianych ze spadkiem 3°. Attyka wywołana w konstrukcji drewnianej wykończona płytami kompozytowymi alucobond.

Mając na uwadze powyższe Attyka konstruowana razem z konstrukcją drewnianą dachu w systemie prefabrykowanych dźwigarów dachowych. Należy przewidzieć montaż podświetlanego napisu w obudowie alucobond. Realizacja zgodnie z technologią dostawcy konstrukcji dachu.

#### **Pytanie nr 7**

Proszę o uszczegółowienie treści: „Przewiduje się wykonanie wsparcia pod wykonywany wg odrębnego opracowania słup z tablicą informacji przystankowej” Czy jest to tablica na słupie z aktywnie wyświetlanym rozkładem jazdy?

#### **Odpowiedź**

Zamawiający informuje, że na przystanku przewidziany jest montaż tablicy TIP (Tablica Informacji Pasażerskiej w ramach Systemu Informacji Pasażerskiej) – poza przedmiotem opracowania.

Wykonawca wiaty musi przewidzieć fundament, kotwienie i zasilenie tablicy.

#### **Pytanie nr 8**

Czy wykonawca będzie współdzielił teren budowy z innym wykonawcą?

#### **Odpowiedź**

Zamawiający informuje, że Wykonawca wiaty nie będzie współdzielił terenu budowy z innymi Wykonawcami, a jedynie graniczył z realizowaną inwestycją pn. ”Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstancynowie Łódzkim”. Wykonawcą robót jest konsorcjum firm:

- 1) Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane KEMY sp. z o.o. - Lider konsorcjum z siedzibą: ul. Nowy Józefów 71, 94-406 Łódź
- 2) Miejskie Przedsiębiorstwo komunikacyjne Łódź Sp. z o.o. – Partner konsorcjum, z siedzibą ul. Tramwajowa 6, 90-132 Łódź.

Orientacyjna granica inwestycji przebiega wzdłuż zachodniego obrzeża chodnika.

#### **Pytanie nr 9**

<b>Zamawiający:</b> <b>Gmina Konstancynów Łódzki</b> ul. Zgierska 2, 95-050 Konstancynów Łódzki	tel.: 42 211 11 73, 42 211 19 03, 42 211 15 94 e-mail: <a href="mailto:zamowienia@konstancynow.pl">zamowienia@konstancynow.pl</a> <a href="https://samorząd.gov.pl/web/gmina-konstancynow-lodzki">https://samorząd.gov.pl/web/gmina-konstancynow-lodzki</a> <a href="https://platformazakupowa.pl/pn/konstancynow_lodzki">https://platformazakupowa.pl/pn/konstancynow_lodzki</a>
--	--

Czy na potrzeby przyłączenia obiektu do sieci elektroenergetycznej Zamawiający podpisał umowę przyłączeniową? Czy dysponujecie Państwo projektem przyłączenia? Czy projekt przyłączenia jest uzgodnionych z zakładem energetycznym? Czy posiadacie Państwo zgodę zarządcy drogi na umieszczenie infrastruktury w Pasie drogowym? Czy jest zgoda na przeprowadzenie tych prac

#### **Odpowiedź**

Zamawiający posiada warunki przyłączenia nr 23-D8/WP/01394 z dnia 28 lutego 2023 r.

Zamawiający ma zawarta umowę przyłączeniową z PGE Dystrybucja.

Zamawiający nie dysponuje projektem przyłącza.

Zarządcą ul. Plac Wolności drogi gminnej jest Burmistrz Konstancynowa Łódzkiego.

#### **Pytanie nr 10**

Czy posiadacie Państwo projekt wewnętrznej instalacji elektrycznej (od złącza kablowego do odbiorników użytkownika) lub czy opracowanie projektu z zakresu elektryki będzie w zakresie prac wykonawcy?

#### **Odpowiedź**

Projekt wewnętrznej instalacji elektrycznej znajduje się w załączniku nr 9 do SWZ – Dokumentacja projektowa, w folderze „Projekt budowy Wiaty”, w pliku o nazwie „PB\_EL\_Wiata - calosc.pdf.”

II. Działając na podstawie art. 286 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) Zamawiający dokonał zmiany treści SWZ w następującym zakresie:

1) W Rozdziale III SWZ: Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 3 otrzymuje brzmienie:

“3. Zakres rzeczowy zamówienia określony w pkt 1.2, obejmuje w szczególności:

- wykonanie etapu 1 - poczekalni z infrastrukturą taką jak zasilanie pod TIP (bez urządzenia), gabłota podświetlana LED poza obrysem wiaty – mała architektura, oświetlenie, WLZ, nowa nawierzchnia.
- wykonanie etapu 2 - wiaty dla rowerzystów połączonej z turystyką rowerową regionu, wyposażonej w stojaki, miejsca serwisowe dla rowerów ze stojakami serwisowymi, miejsce na dwie kabiny typu ToiToi (bez dostawy kabin), nową nawierzchnią dojazdową i oświetleniem.”

2) W rozdziale XV. „Termin związania ofertą” pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia **24.04.2024 r.**”

3) W rozdziale XVII. „Sposób oraz termin składania ofert” pkt 1 otrzymuje brzmienie:

**Zamawiający:**

**Gmina Konstancynów Łódzki**

ul. Zgierska 2,

95-050 Konstancynów Łódzki

tel.: 42 211 11 73, 42 211 19 03, 42 211 15 94

e-mail: [zamowienia@konstancynow.pl](mailto:zamowienia@konstancynow.pl)

<https://samorząd.gov.pl/web/gmina-konstancynow-lodzki>

[https://platformazakupowa.pl/pn/konstancynow\\_lodzki](https://platformazakupowa.pl/pn/konstancynow_lodzki)

„1.Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem:

[https://platformazakupowa.pl/pn/konstancynow\\_lodzki](https://platformazakupowa.pl/pn/konstancynow_lodzki) na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania do dnia **26.03.2024 r. do godz. 12.00.**”

**4) W Rozdziale XVIII. „Otwarcie ofert” pkt 1 otrzymuje brzmienie:**

„1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **26.03.2024 r. o godz. 12.15.**”

**5) W Załączniku nr 8 do SWZ – „Wzór umowy”, § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:**

“3. Przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1 pkt 2), obejmuje w szczególności:

- wykonanie etapu 1 - poczekalni z infrastrukturą taką jak zasilanie pod TIP (bez urządzenia), gabłota podświetlana LED poza obrysem wiaty – mała architektura, oświetlenie, WLZ, nowa nawierzchnia.
- wykonanie etapu 2 - wiaty dla rowerzystów połączonej z turystyką rowerową regionu, wyposażonej w stojaki, miejsca serwisowe dla rowerów ze stojakami serwisowymi, miejsce na dwie kabiny typu ToiToi **(bez dostawy kabin)**, nową nawierzchnią dojazdową i oświetleniem.”

Wszędzie, gdzie w treści SWZ jest mowa o Załączniku nr 8 do SWZ, należy przez to rozumieć Wzór umowy zmieniony dn. 20.03.2024 r.

Zamawiający

**Z up. BURMISTRZA**

**Łukasz Napieralski**

**ZASTĘPCA BURMISTRZA**

Załączniki:

Załącznik nr 8 do SWZ – Wzór umowy zmieniony dn. 20.03.2024 r.