

**GMINA LUBENIA**  
271/12/2023  
powiat rzeszowski  
woj. podkarpackie

Lubenia dnia 13.06.2023 r.

## **WYJAŚNIENIA nr 2 DO TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne Nr 271/12/2023- „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi w miejscowości Solonka - Zakrąg”.**

W odpowiedzi na złożone zapytanie dotyczące treści SWZ postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn. **„Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi w miejscowości Solonka - Zakrąg”** na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), Gmina Lubenia przedstawia treść przesłanych zapytań i wyjaśnia co następuje:

### **Pytanie 1**

1. W nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 06.06.2023 odpowiedź na pytanie 4, prosimy o podanie parametrów pracy pomp w pompowniach przydomowych (wydajność, moc). Brak danych w dokumentacji technicznej.
2. Czy pompownie przydomowe mają zostać wyposażone w szafy sterownicze? Brak informacji w dokumentacji technicznej.
3. W nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 06.06.2023 odpowiedź na pytanie 1, czy Zamawiający uzna spełnienie wymaganego w postępowaniu warunku w sytuacji złożenia przez Wykonawcę/ Oferenta referencji na Przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i deszczowej o łącznej długości 2,1km?

### **Odpowiedź 1**

Ad. 1- Parametry pompowni przydomowych : wymagana wydajność pompy: 2,5 - 3,0 l/s, moc - Pd (dz. 531) - ok. 1 kW, dz. 499/1 - ok. 3,1 kW

Ad.2 - Pompownie przydomowe mają być wyposażone w szafy sterownicze

Ad. 3

Zamawiający będzie badał spełnienie warunków udziału określonych w SWZ.

### **Pytanie 2**

1. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy STWiORB a Projektem Wykonawczym dotyczącym projektowanych studzienek kanalizacyjnych, opis STWiORB: "Należy zainstalować studzienki kanalizacyjne DN425 mm, DN630 mm oraz DN1000 mm (...)z rurą wznoszącą PP mm SN4, SN8 wraz z rurą teleskopową" natomiast opis z PW: "Przewidziano studzienki kanalizacyjne DN425 mm, DN630 mm oraz DN1000 mm z tworzyw sztucznych (...) z rurą wznoszącą PP mm SN8 wraz z rurą teleskopową". Czy Zamawiający potwierdza zgodnie z zapisami STWiORB zastosowanie studzienek kanalizacyjnych z rurą wznoszącą SN4?

2. Studnia kanalizacyjna DN630- Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie studni o średnicy DN600?

**Odpowiedź 2**

Ad.1

Należy zastosować studzienki z rurą wznoszącą PP SN8 wraz z rurą teleskopową.  
Omyłkowo wpisano do STWiORB "z rurą wznoszącą SN4"

Ad. 2

dopuszczamy zastosowanie studni DN600

**Zamawiający dokonuje modyfikacji SWZ i ogłoszenia o zamówieniu.**

Wyjaśnienia do SWZ stanowią integralną część SWZ.

Jednocześnie informujemy, że termin składania ofert został zmieniony modyfikacją SWZ na **16.06.2023** r. do godz. **09:00**. Otwarcie ofert odbędzie się w tym samym dniu o godz. **09:10**, w miejscu wskazanym w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Otrzymują:

1. Wykonawcy pobierający SWZ.
2. [www.bip.lubenia.pl](http://www.bip.lubenia.pl)
3. [https://platformazakupowa.pl/pn/gmina\\_lubenia](https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_lubenia)
4. A/a.

WÓJ GMINY  
mgr inż. Adam Skoczylas