

OFERENCI

TELEFONY:

Sekretariat	32 335 0 105
	32 335 0 106
Pogotowie Ciepłownicze	32 335 0 110
Dział Sprzedaży i Marketingu	32 335 0 118
Sekcja ds. Auditingu Zewn. i Efektywności Energetycznej	32 335 0 190



e-mail: office@pec.gliwice.pl
internet: www.pec.gliwice.pl

Nr sprawy: 001117/24

Nr dokumentu: 00077/24/DZ

Wasz Znak:

Data: 21.06.2024r

Dotyczy: postępowania przetargowego na *Budowę instalacji elektrycznej i montaż stacji ładowania samochodów elektrycznych na terenie wewnętrznym PEC Gliwice Sp. z o.o. przy ul. Królewskiej Tamy 135*

Zamawiający przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami do postępowania jw.

Pytanie oferenta: Zgodnie z wytycznymi załącznika nr 2 należy zaprojektować, zamontować rozdzielnicę przy stacji ładowania oraz wykonać rozdział przewodu PEN na N i PE. Czy wyrażą Państwo zgodę na wykonanie inwestycji bez montażu rozdzielnicy przy stacji ładowania, a rozdział przewodu PEN na N i PE zrealizujemy bezpośrednio w stacji ładowania? Proponowane rozwiązanie spowoduje obniżenie kosztów całej realizacji oraz nie stworzy żadnych zakłóceń w działaniu urządzenia.

Odpowiedź: Dodatkowa rozdzielnica w postaci złącza kablowego posadowiona w bezpośrednim sąsiedztwie mającej powstać stacji ładowania jest wymagana przez Zamawiającego w związku z możliwością ewentualnej przyszłej rozbudowy infrastruktury o dodatkowe stacje ładowania, które zasilone byłyby bezpośrednio z odpływu rezerwowego wspomnianej rozdzielnicy niezależnie od stacji, która jest przedmiotem obecnego postępowania. W związku z tym Zamawiający nie zgadza się na rezygnację z zabudowy dodatkowej rozdzielnicy.

Sprawę prowadzi: Marcin Olczak tel. 32 335 02 09

Zatwierdził: Prezes Zarządu PEC-Gliwice Sp. z o.o. Krzysztof Szaliński

