

Legenda oznaczeń instalacji gniazd wt.

— zwód poziomy instalacji odgromowej

jzk – jedn. zewn. klimatyzacji (wyd. w proj. br. wentylacyjnej)

5 wypust kablowy, pięcioprzewodowy trójfazowy dł. 2,0m
h=3m maszt odgromowy h=3m

Oznaczenie adresowe obwodów


2-TR

— oznaczenie tabl. rozdzielczej
— nr obwodu elektrycznego

Uwagi:

1. Zwód poziomy instalacji odgromowej wykonać drutem stalowym ocynkowanym o śr. 8 mm, układanym na wspornikach
2. Zwody poziome instalacji odgromowej połączyć w miejscach wskazanych na planie za pomocą trwałych połączeń metalicznych z istniejącą instalacją odgromową dachu
3. Wszystkie połączenia instalacji odgromowej zabezpieczyć przed korozją.

RZUT DACHU

BIURO PROJEKTOWO - INWESTYCYJNE SŁUŻBY ZDROWIA Sp. z o.o. KATOWICE ul. PANEWNICKA 22						
TEMAT: MODERNIZACJA, REMONT I PRZEBUDOWA WYBRANYCH POMIESZCZEŃ BUDYNKU SZPITALA I PRZYCHODNI 1. WYBRANE POMIESZCZENIA NA POZIOMIE PARTERU W WOJEWÓDZKIEJ PRZYCHODNI ONKOLOGICZNEJ (SKRZYDŁO B)						
BRANŻA	ELEKTRYCZNA	STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY [PW]		S-573/2023	
INWESTOR	SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ OPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII im. prof. TADEUSZA KOSZAROWSKIEGO					
OBIEKT	W OPOLU; 45-061, OPOLE UL.KATOWICKA 66A					
TREŚĆ	Plan instalacjelektrycznej i odgromowej - RZUT DACHU budynek B (fragment)					
PROJEKTANT	mgr inż. SŁAWOMIR SZCZESNY upr. proj. SLK/5671/PWBE/15		SPRAWDZIŁ	inż. mgr inż. Krzysztof Nowak upr. proj. 136/82	SKALA 1:100	
OPRACOWAŁ	HENRYK WRONA				DATA 20.09.2023	NR RYS IE-03