

Krapkowice, dnia 18 kwietnia 2024 r.

ZP.272.6.2024

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „Zamek w Krapkowicach (Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach) - rewitalizacja ściany zachodniej (frontowej)”.

### **ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW**

Stosownie do art. 284 ust. 2 w związku z ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść pytań wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie 1:** W dokumentacji projektowej i warunkach konserwatorskich podano wszystkie parametry konstrukcyjne oraz wzory historyczne do wykonania nowej stolarki okiennej traktując je jako typowe okna drewniane. Natomiast w Specyfikacji Technicznej dot. stolarki budowlanej w pkt 2.2. (str. 45) podano dodatkowy wymóg, że okna powinny mieć odporność ogniową EI-60. Ten wymóg powoduje, że takie okna będą dużo droższe i są niewykonalne dla producentów okien historycznych, dlatego prosimy o wyjaśnienie, czy ww. wymóg odporności ogniowej jest wymagany.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że postępowanie dotyczy rewitalizacji ściany zachodniej (frontowej) na której projektant nie był zobowiązany do stosowania okien o odporności ogniowej. Cytowane w zapytaniu źródło ma treść:

**„2.2. Wymiana okien:** Wymianie podlegają wszystkie okna na elewacji zachodniej i południowej. Okna na elewacji zachodniej drewniane, trzyszybowe na wzór istniejących, na elewacji południowej drewniane, trzyszybowe o odporności ogniowej EI-60 na wzór istniejących.”

z której wynika że EI-60 będzie wymagane na innej ścianie, która nie jest przedmiotem tego postępowania, a informacja w nim zawarta o ścianie południowej jest tylko wzmianką.

**Pytanie 2:** Prosimy o doprecyzowanie oczekiwań w zakresie renowacji lub wymiany drewnianej bramy wjazdowej na dziedziniec zamku, ponieważ według dokumentacji projektowej (rys. A-2 i opis techniczny pkt 14.1) i warunków pozwolenia konserwatorskiego ma być wykonana renowacja bramy istniejącej, a według przedmiaru robót (poz.46) ma być wykonana nowa brama.

Nadmieniamy, że naszym zdaniem istniejąca brama ma mocną i zdrową konstrukcję i nadaje się do renowacji.

**Odpowiedź:** Proszę przyjąć renowację bramy pod nadzorem Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

**Pytanie 3:** Prosimy o wyjaśnienie, czy zakres prac ma obejmować także wykonanie boniowania pokazanego na rysunku A-2 na elewacji północnej i południowej, ponieważ w przedmiarze robót nie uwzględniono wykonania tych prac, ani montażu związanych z tym rusztowań.

**Odpowiedź:** Tak, boniowanie jest w zakresie wykonania. W poz. nr 36 przedmiaru podano sumę boni prostokątnych (39,54mb) do wykonania na ścianie zachodniej wraz z koniecznym „zamknięciem” na elewacjach sąsiednich w której uwzględniono 10,61 metrów boni na ścianie zachodniej (lewa strona) plus 10,61 m na ścianie północnej oraz 9,16 m na ścianie zachodniej (prawa strona) plus 9,16m na ścianie południowej co daje razem 39,54 mb „boni”.

W pozycjach nr 20 i 46 uwzględniono montaż i pracę rusztowań niezbędną do wykonania robót



elewacyjnych wraz z wykonaniem boni na elewacji zachodniej i niezbędnymi boniami na ścianach sąsiednich.

Niniejsze pismo stanowi integralną część SWZ i jako takie winno zostać uwzględnione przez Wykonawców przy sporządzeniu oferty na przedmiotowe postępowanie.

Wyjaśnienia treści SWZ Zamawiający przekaze wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SWZ oraz zamieści na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

([https://platformazakupowa.pl/pn/powiat\\_krapkowicki](https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_krapkowicki) w zakładce dotyczącej postępowania: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/911208>).

Powyższe wyjaśnienia nie wymagają dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach i są wiążące dla Wykonawców. Postanowienia ogłoszenia o zamówieniu oraz SWZ nie ulegają zmianie.

Z up. Zarządu Powiatu Krapkowickiego  
/-/Sabina Gorzkulla  
Wicestarosta Krapkowicki

CENTRALA - tel. 77 40 74 300, fax 77 40 74 332

SEKRETARIAT STAROSTY - tel. 77 40 74 303

e-mail: starostwo@powiatkrapkowicki.pl