

**KEGW**

WEU.461.1.1175.2022

WPŁYNĘŁO

2022-10-10

Kraków, 5 października 2022r.

Rafał Matusik BPD
Ul. Łagiewnicka 39
30-417 Kraków

Dotyczy: WARUNKÓW TECHNICZNYCH DLA ODWODNIENIA PARKINGU NA WYSOKOŚCI
BUDYNKU NR 5 NA OS. PRZY ARCE PRZY UL. SZAJNOWICZA-IWANOWA
W KRAKOWIE.

W odpowiedzi na pismo w sprawie jw. Jednostka Klimat- Energia- Gospodarka Wodna informuje, że odwodnienie parkingu można wykonać powierzchniowo do istniejących studzienek wodościekowych. W celu ograniczenia uszczelnienia zlewni należy zastosować dla parkingu nawierzchnię przepuszczalną – tj. np. geokraty, ekokostka, płyty betonowe ażurowe. Odwodnienie projektowanego chodnika powierzchniowo na przyległy teren zielony. Odwodnienie przedstawić w projekcie branży drogowej.

Otrzymują:

① x Adresat (bez załączników)

1 x aa (WEU)

z up. DYREKTORA
Klimat-Energia-Gospodarka Wodna
Bartosz Paszkowski