



Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie

73-110 Stargard, ul. Bydgoska 13/15

tel.: 091-577-52-19
fax.: 091-577-52-19 w. 34
e-mail: zdp@zdp.stargard.pl

REGON:811804156
<http://www.zdp.stargard.pl>

ZDP.1/ZP.3310.1.2023

Stargard, dnia 13.03.2023r.

Otrzymują wg rozdzielnika

W trakcie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „**Modernizacja drogi powiatowej numer 1731Z na odcinku od przejazdu kolejowego do Barzkowic oraz drogi powiatowej numer 1732Z na odcinku Golina-Sulino**” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2023/BZP 00117512/01 z dnia 02.03.2023r. wpłynęły do Zamawiającego niżej wymienione pytania i wnioski dotyczące specyfikacji warunków zamówienia (zachowano oryginalną pisownię pytań wykonawców). Zamawiający udziela poniżej wyjaśnień i odpowiedzi na zadane przez Wykonawców pytania i wnioski.

Pytania z dnia 10.03.2022r.:

Pytanie 1:

1. Dotyczy: „Modernizacja drogi powiatowej nr 1731Z - wykonanie nowej nawierzchni jezdni. Odcinek od przejazdu kolejowego do m. Barzkowice”.

W pozycji 13 przedmiaru robót zamawiający wskazuje, że destrukc uzyskany podczas frezowania nawierzchni drogi ma zostać użyty do wykonania pobocza na tym odcinku. Natomiast według pozycji 22 tego samego przedmiaru, pobocza należy wykonać z kruszywa kamiennego.

Prosimy o jednoznaczne wskazanie właściwego rozwiązania oraz wskazać sposób postępowania z uzyskanym destruktem.

Odpowiedź 1:

Zamawiający wyjaśnia, iż pobocza należy wykonać z kruszywa zgodnie z poz. 22 przedmiaru. Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z SWZ Rozdział III pkt. 4 ppkt. 2a „destrukc z frezowania nawierzchni bitumicznej jest własnością Zamawiającego, w niniejszym przypadku należy go załadować, przetransportować i wyładować w miejscu wskazanym przez Zamawiającego tj. plac składowy w miejscowości Brzezina gminą Dolice”

Niniejsze odpowiedzi stanowią integralną część SWZ.

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
S - ?
Zbigniew Sowa