

Błonie, dnia 08.05.2023 r.

Urząd Miejski w Błoniu

ul. Rynek 6

05-870 Błonie

Nr spr. **WZP.271.14.2023**

Dot: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych na:

- 1. Remont drogi gminnej ul. Emilii Plater w m. Błonie.**
- 2. Remont drogi gminnej ul. Sienkiewicza w m. Błonie.**

Informacja dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu.

Do Zamawiającego wpłynęło pytanie dotyczące wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu jak wyżej.

Działając zgodnie z art. 284 ust. 1, 2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) Zamawiający udziela odpowiedzi następującej treści:

Pytanie nr 1

W części opisowej dokumentacji przedstawiona konstrukcja chodników i zjazdów posiada podbudowę z mieszanki kruszyw związanych cementem C 1,5/2,0 natomiast w przedmiarze C 3,0/4,0. Którą mieszankę należy przyjąć przy wycenie?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

W odpowiedzi na pytanie informujemy, że konstrukcja chodników i zjazdów musi posiadać podbudowę z mieszanki kruszyw związanych cementem C 3.0/4.0.