KUJAWSKO-POMORSKI ZARZĄD MELIORACJI
I URZĄDZEŃ WODNYCH WE WŁOCŁAWKU
BIURO TERENOWE BRODNICA
Z SIEDZIBĄ W TORUNIU
87-100 TORUŃ ● ul. TARGOWA 13/15
tel./fax: +48 56 659-10-13, e-mail: brodnica@kpzmiuw.pl http:\\www.kpzmiuw.pl
REGON 000597162 ● NIP 888-26-52-908

ZNAK: BTB / 186 / 2014 TORUŃ, dnia: 15.05.2014r.

MELBUD
ul. Tramwajowa 12
87-100 Toruń

dotyczy: sieć wodociągowa na terenie osiedla Bukowa Kępa w Toruniu

Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku, Biuro Terenowe Brodnica z/s w Toruniu po zapoznaniu się z przebiegiem projektowanej sieci, informuje iż na skrzyżowanie z ciekiem podstawowym (Struga Toruńska, dz 101, Obręb 47) konieczne jest opracowanie operatu wodnoprawnego i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

W operacie wodnoprawnym należy uwzględnić następujące warunki:
1. Sieć wodociągową należy przeprowadzić na głębokości 1,5 m. pod istniejącym dnem Strugi, metodą bezrozkopową /przecisk,przewiert/
2. Określić powierzchnię gruntu zajętego przez urządzenie.
3. Po obu stronach brzegów miejsce kolizji oznakować słupkami betonowymi
4. Przed uzyskaniem zgody wejścia na teren, uprawniony zobowiązany jest do zawarcia umowy z Samorządem Województwa Kujawsko Pomorskiego zgodnie z art. 20 Prawa Wodnego z 18 lipca 2001 / Dz.U. Nr 115 z 2001r./
5. Po wykonaniu prac dostarczyć do tut. Zarządu inwentaryzację geodezyjną (powykonawczą) przejścia
   Operat przedłożyć do uzgodnienia w tut. Biurze

Ponadto informuję, że należy uzyskać zgodę na dysponowanie gruntem pod działkami, na czas prowadzenia prac, na którą należy złożyć wniosek do KPZMiUW we Włocławku, ul. Okrzei 74a, 87-800 Włocławek za pośrednictwem tut. Biura.
Do wniosku należy dołączyć:
1. Wypisy z rejestru gruntów wraz z numerami ksiąg wieczystych, dot. działki na której będą prowadzone prace, oraz aktualne mapki ewidencyjne.
2. Odpis KRS podmiotu zawierającego umowę
3. Prawomocne Pozwolenie wodnoprawne
4. Określenie terminu rozpoczęcia i zakończenia robót.
5. Określenie powierzchni niezbędnej do wykonania prac objętych wnioskiem, również w formie graficznej.

KIEROWNIK BIURA
Jan Chojnicki
Upr. bud. Nr [illegible]/77/70/00

Do wiadomości:
1. adresat
2. a/a