


ZESTAWIENIE ODGAŁĘZIEN KANALIZACJI SANITARNEJ

Schematy typów włączeń:



Oznaczenie odgąteżienia	Ulica		Nr studni na kanale	Typ włącz.	Rtp	Rtk	Rp	Rpk	Rk	Hp		Hpk	L	kaskada	i	dk	Dk	Zakończenie odgąteżienia	Istniejące uzbrojenie - Odległości "I"					
	Nr budynku	Nr działki									gaz								woda	kabel telek.	kabel energ.	c.o.	kanal.	
											m (narastająco)													
ul. HEBANOWA																								
P77	7	7	S61	A	66,00	66,05	64,50	64,41	64,39	1,50	ociepić	1,64	4,0	0,02	2,3	160	200	studnia 425	-	-	-	-	-	-
P80	-	22	S62	B	65,98	66,05	64,58	64,55	64,53	1,40		1,50	3,8	0,02	0,8	160	200	studnia 425	-	-	-	-	-	-
P81	-	7	S62	B	66,00	66,05	64,60	64,55	64,53	1,40		1,50	4,7	0,02	1,1	160	200	studnia 425	-	-	-	-	-	-
P76	-	7	TR	C	66,03	66,00	64,73	64,64	64,62	1,30		1,36	6,5	-	1,4	160	200	studnia 425	-	-	-	-	-	-
P82	-	3/1	S63	A	66,05	66,00	64,90	64,74	64,72	1,15		1,26	13,4	-	1,2	160	200	studnia 425	-	-	-	-	-	-
P83	-	21	S63	A	65,94	66,00	64,79	64,74	64,72	1,15		1,26	3,5	0,02	1,4	160	200	studnia 425	-	-	-	-	-	-
P84	22	40/4	TR	C	66,40	66,42	64,80	63,95	63,93	1,60		2,47	2,4	-	35,4	160	200	studnia 425	-	-	-	1,9	-	-
P85	-	40/3	S64	A	66,40	66,43	64,80	64,28	64,02	1,60		2,15	2,4	0,26	21,7	160	200	studnia 425	-	-	-	1,8	-	-
P86	24	29	TR	C	66,45	66,46	64,85	64,21	64,19	1,60		2,25	2,6	-	24,6	160	200	studnia 425	-	-	-	1,9	-	-
P87*	24	29	S65	A	66,60	66,48	65,00	64,46	64,29	1,60		2,02	3,0	0,17	18,0	150	200	zaślepić	-	-	-	2,2	-	-
P88*	-	20	S65	A	66,40	66,48	64,80	64,46	64,29	1,60		2,02	11,3	-	3,0	150	200	studnia 425	-	3,5	-	-	-	-
P89	26	30	S66	A	66,50	66,50	64,90	64,42	64,40	1,60		2,08	3,7	-	13,0	160	200	studnia 425	-	-	-	3,1	-	-
P90	-	20	S66	A	66,40	66,50	64,80	64,42	64,40	1,60		2,08	10,9	-	3,5	160	200	zaślepić	-	-	-	-	-	-
P91	16	25/1	S67	A	66,20	66,32	64,60	64,50	64,00	1,60		1,82	2,2	-	4,5	160	200	studnia 425	-	-	-	1,8	-	-
P92	11	15/2	S68	A	66,20	66,23	64,70	64,61	64,11	1,50	1,62	3,0	-	3,0	160	200	studnia 425	-	-	2,4	1,5	-	-	
P93*	14	24	S69	A	66,30	66,30	64,70	64,28	64,25	1,60	2,02	2,5	-	16,8	150	200	zaślepić	-	-	-	1,9	-	-	
P94*	9	11	S69	A	66,30	66,30	64,35	64,28	64,25	1,95	2,02	2,6	-	2,7	150	200	zaślepić	-	-	2,0	-	-	-	

OZNACZENIA:

- Rtp - rzędna terenu odgałęzienia
- Rtk - rzędna terenu kanału
- Rp - rzędna dna odgałęzienia na posesji
- Rpk - rzędna dna odgałęzienia przy kanale
- Rk - rzędna dna kanału
- Dk - średnica kanału ulicznego
- dk - średnica odgałęzienia
- i - spadek [%]
- I - odległość istniejącego uzbrojenia od kanału
- L - długość odgałęzienia

Uwaga:

\*

 odgałęzienia wykonać bezwykopow z rur kamionkowych przeciskowych