


Szczegół ułożenia przewodów
c.o. w posadzce
skala 1:10

OPIS OZNACZEŃ:

1. Rura PEX/PP
2. Kotwa mocująca (plastikowa)
3. Izolacja pionowa obwodowa (styropian 1cm)
4. Styropian 3cm
5. Folia PE
6. Warstwa jastrychu (5cm)
7. Posadzka



LEGENDA:

- Przewody instalacji wody zimnej - PE-xa lub stalowe
- Przewody instalacji wody ciepłej - PE-xa lub stalowe
- Przewody gazu ziemnego stalowe
- Istn. - Oznaczenie grzejników istniejących
- CV22 900x1400 - Oznaczenie grzejników nowoprojektowanych
- Zawór odcinający
- A - Instalacja C.W.U.
- B - Instalacja grzejnikowa C.O.
- 13 - Detektor awaryjnego wycieku gazu współpracujący z elektromagnetycznym zaworem w szafce gazowej na elewacji. Detektor montować przy posadzce na wys 30 cm od jej poziomu.

Rzut parteru
Instalacja C.O./GAZ
skala 1:100

OPIS OZNACZEŃ:

1. Kocioł gazowy jednofunkcyjny kondensacyjny mocy 41 kW
2. Kaskada hydrauliczna ze sprzęgłem hydraulicznym
3. Przepompowe naczynie wzbiorcze dla c.w.u. o poj. nominalnej 60l, dop. ciśnienia pracy 10bar, temperatura pracy 70 st.C
4. Pojemnościowy podgrzewacz c.w.u. o poj. 150l wydajność stała 11kW
5. ZETKA wentylacyjna nawiewna (sr 20 cm) wylot 30 cm nad posadzka kotłowni.
6. Skrzynka gazowa (760x450x300) wyposażona w zawór elektromagnetyczny odcinający dopływ gazu do budynku, będący elementem składowym urządzenia sygnalizacyjno-odcinającego
7. Rura osłonowa DN80 stal
8. Wentylacja grawitacyjna kotłowni 200 cm2.
9. System kominowy z prefabrykowanych elementów dla kotłowni kondensacyjnych

STATUS:

PROJEKT TECHNICZNY



PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
KRAJAN Sp. z o.o.
Wiśniewa 18
89-400 Sępólno Krajeńskie
t. 052 388 10 10
t.k. 502 48 37 21
email: krajana@inbox.com
www: www.pphkrajana.pl

INWESTOR: GMINA TRZEBIATÓW
UL. RYNEK 1
72-320 TRZEBIATÓW

TEMAT: ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I ZMIANA
SPÓSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ NA ŚRODOWISKOWY
DOM SAMOPOMOCY I CENTRUM INTERGRACJI
SPOŁECZNEJ

LOKALIZACJA: TRZEBIATÓW, UL. MUZEALNA 5, DZ. NR 231

TYTUŁ RYS.: RZUT PRZYZIEMIA-INSTALACJA C.O./GAZ

PROJEKTANT INST. SANIT.:
mgr inż. Andrzej Najdowski
Upzr. POM0138/POSO/04

ASYSTENT PROJEKTANTA:
mgr inż. Karol Sienkiewicz

SPRAWDZAJĄCY INST. SANIT.:
mgr inż. Marek Najdowski
Upzr. POM0170/PWOS/07

SKALA
1:100

NR. PROJ.
01/2021

NR. RYS.
5/5

DATA
01.2021