



Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Szczecinie
Tama Pomorzańska 26, 70-952 Szczecin
tel. 91 4824281, fax 91 4825208

Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym
Tama Pomorzańska 26, 70-952 Szczecin
tel. +48 91 424 72 30, faks (91) 485 32 42
dzial.zarządzania.majatkem.sieciovym.szczecin@psgaz.pl

**Biuro Projektów
"INBUD" S.C.
Dariusz Skuza, Zbigniew Woźniak
Eugeniusza Kwiatkowskiego 32 m. 13
71-004 Szczecin**

W/ znak: P-919/2019/29
N/ znak: PSGSZ.ZMDZ.463-5000-101878/19

z dnia 29-10-2019
z dnia 8-11-2019

**Uzgardnianie tras innych urzadzzeń podziemnych
NR PSGSZ.ZMDZ.463-5000-101878/19**

Dotyczy:

Lokalizacja przedsięwzięcia:

woj. zachodniopomorskie, gm. Kołbaskowo, m. Warzymice, - przebudowa drogi gminnej wzdłuż DK13

W odpowiedzi na Państwa pismo znak: P-919/2019/29 z dn. 29.10.2019 r. (wpłynęło do Oddziału Zakładu Gazowniczego w Szczecinie dn. 30.10.2019 r.) informujemy, że w rejonie planowanej inwestycji dot. przebudowy drogi gminnej wzdłuż drogi krajowej nr 13, ułożona jest czynna sieć gazowa średniego ciśnienia, tj. wzdłuż drogi Krajowej nr 13 ułożony jest czynny gazociąg średniego ciśnienia dn 225 PE wybudowany w 1995 r., do którego włączone są przyłącza gazowe:

- dn 25 PE, rok budowy 2014 do budynku zlokalizowanego na terenie dz. Nr eiwd. 45/3 (przejście poprzeczne pod projektowaną drogą);
- dn 25 PE, rok budowy 2011 do budynku zlokalizowanego na terenie dz. Nr eiwd. 52/60 (przejście poprzeczne pod projektowaną drogą);
- dn 25 PE, rok budowy 2011 do budynku zlokalizowanego na terenie dz. Nr eiwd. 52/59 (przejście poprzeczne pod projektowaną drogą).

Ww. czynna sieć gazowa średniego ciśnienia w momencie jej wybudowania ułożona została na głębokości około 0,6 – 0,9 m (w odniesieniu do rzędnych terenu istniejących podczas ich budowy, w zależności od miejsca ich ułożenia – jezdnia, pobocze, ciągi piesze), a po wybudowaniu została zinwentaryzowana i wniesiona na geodezyjną zasadniczą mapę sytuacyjno-wysokościową terenu, znajdującą się w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno Kartograficznej w Policach.

Dodatkowo sieć gazowa jw. została oznaczona kolorem różowym, linią przerywaną na Załączniku graficznym Nr 1 do niniejszego pisma.

Sieć gazowa jak wyżej jest w dobrym stanie technicznym i nie znajdują się w obowiązującym Planie Inwestycyjnym PSG sp. z o.o. do wymiany/przebudowy/modernizacji.

Informujemy ponadto, że w zakresie planowanej inwestycji jw. znajduje się nieczynna – wyłączona z użytkowania sieć gazowa, opisana lit. „gDnieczynna” i oznaczona kolorem niebieskim, linią przerywaną.

W odniesieniu do ww. czynnej sieci gazowej średniego ciśnienia obowiązuje rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26-04-2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r., poz. 640). Dla sieci gazowych wybudowanych przed dniem 12 grudnia 2001 r., lub dla których przed tym dniem wydano pozwolenie na budowę, szerokość stref kontrolowanych zależy od rodzaju obiektu terenowego i wynosi od 1,0 - 30 m (załącznik Nr 2, tabela 2 do w/w rozporządzenia). Ponadto



dla sieci tych wyznaczone zostały pasy eksploatacyjne równe strefom kontrolowanym o szerokości 1,0 m. Dla sieci gazowych wybudowanych po dniu 12 grudnia 2001 r. szerokość stref kontrolowanych jest stała i wynosi 1,0 m.

W strefach kontrolowanych (pasach eksploatacyjnych) o szerokości 1,0 m ww. czynnej sieci gazowej średniego ciśnienia, PSG sp. z o.o. kontroluje wszelkie działania mogące spowodować uszkodzenie sieci gazowej lub mieć inny negatywny wpływ na jej funkcjonowanie i użytkowanie. Prace w obrębie stref kontrolowanych (pasów eksploatacyjnych) o szer. 1,0 m mogą być prowadzone tylko po wcześniejszym uzgodnieniu sposobu i terminu ich wykonania z PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Szczecinie.

Z uwagi na występującą w zakresie przedłożonego opracowania czynną sieć gazową średniego ciśnienia w dokumentacji budowlanej projektowo-wykonawczej przedmiotowego zadania należy uwzględnić uwagi j.n.:

1. W miejscach, w których zlokalizowana jest czynna sieć gazowa nie należy zmniejszać warstw jej przykrycia i obniżać rzędnych terenu. Warstwy konstrukcyjne projektowanych nawierzchni muszą znaleźć się ponad ułożonymi odcinkami czynnej sieci gazowej średniego ciśnienia – przyłączami gazowymi dn 25 PE.
2. Prace w strefach kontrolowanych o szerokości 1,0 m należy prowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności, a roboty ziemne wykonywać ręcznie. Ponadto w strefach tych nie należy wznosić nawet tymczasowych obiektów budowlanych, składować ziemi pochodzącej z wykopów, materiałów budowlanych, sadzić drzew oraz podejmować działań mogących spowodować uszkodzenie przewodu gazowego.
3. Na min. 7 dni przed planowanym rozpoczęciem robót należy powiadomić O/Zakład Gazowniczy w Szczecinie – Gazownię Szczecin Południe (ul. Tama Pomorzańska 26, 70-852 Szczecin tel. 91 424 22 66, fax. 91 482 53 95 e-mail: gazownia.szczecin.poludnie@psgaz.pl) o terminie ich rozpoczęcia powołując się na znak niniejszego pisma.

W przypadku braku możliwości zachowania odległości bezpiecznych projektowanej inwestycji do istniejącej czynnej sieci gazowej średniego ciśnienia - stwierdzenia kolizji planowanej inwestycji z istniejącą czynną siecią gazową, należy wystąpić do naszej Spółki z wnioskiem o wydanie warunków na jej przebudowę, powołując się na znak naszego pisma.

Na podstawie obowiązującego w PSG sp. z o.o. "Cennika Usług Pozataryfowych", za uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu w zakresie, w którym występuje sieć gazowa, pobierana jest opłata w wysokości 87,0 PLN + 23% VAT. Faktura VAT wysłana zostanie do Państwa osobną korespondencją.

Z poważaniem

KIEROWNIK
Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym

Piotr Bożański


Załączniki:

- 1) Załącznik graficzny Nr 1 – 1 egz.

Otrzymują:

- 1) Adresat
- 2) Wójt Gminy Kołbaskowo, Gmina Kołbaskowo, 72-001 Kołbaskowo, Kołbaskowo 106
- 3) Gazownia Szczecin Południe – w/m
- 4) PSGSZ.ZMDZ – a/a

Sprawę prowadzi: Grzegorz Tobolski, tel.: 91 424 72 85, e-mail: grzegorz.tobolski@psgaz.pl




Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Szczecinie
Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym

*Zetecnik graficzny Nr 1 do
pismo znak:
PSG-52.2UD2.763-5000-101878/19*

LEGENDA:

- GRANICE DZIAŁEK
- PROJ. DROGA (KR3)
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ 20x10x8 cm, KOLORU SZAREGO
- PROJ. ZJAZDY (KR3)
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ 20x10x8 cm, KOLORU GRAFITOWEGO
- PROJ. ZABRUKI (KR3)
NAWIERZCHNIA Z GRANITOWEJ KOSTKI RZĘDOWEJ, KOLORU SZAREGO
- ISTN. ZJAZD
PRZELÓŻENIE KOSTKI BETONOWEJ
- PROJ. ZIELEŃ
- PROJ. SKARPY
- PROJ. UKŁAD DROGOWY BUDOWY DROGI GMINNEJ
WG ODDZIELNEGO OPRACOWANIA
- ISTNIEJĄCE GAZOCIĄGI



nazwa inwestora: **WÓJT GMINY KOŁBASKOWO**
72-001 KOŁBASKOWO 106

adres inwestycji:
GMINA KOŁBASKOWO, M. PRZECŁAW

GŁÓWNY PROJEKTANT

projektant: mgr inż. DARIUSZ SKUZA 583/Sz/94

nazwa inwestycji:
**BUDOWA I PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WZDŁUŻ DROGI KRAJOWEJ NR 13
W OBRĘBIE USTOWO**

nazwa opracowania:
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ

nazwa rysunku:
PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

**Biuro Projektów
"INBUD"**

Rok założenia 1991
ul. Kwiatkowskiego 32/13; 71-004 Szczecin
tel./fax +48 (091) 485 33 95

nr umowy / oprac:
297/2018 / P-919/2018

stadium oprac:
PROJEKT BUDOWLANY

data oprac:
STYCZEŃ 2019 r.

skala:
1:500

rysunek nr:
1