

Znak sprawy: IR.271.4.2023

ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Bojanowo
ul. Rynek 12
63-940 Bojanowo tel.
65 54 56 393
fax. 65 54 56 640
e-mail: urząd@gminabojanowo.pl

Bojanowo, dnia 18.04.2023 r.

Odpowiedź na pytanie

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „**Rewitalizacja miejscowości popegeerowskiej - Gościejewice**”

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytanie:

Pytanie:

Prosimy o doprecyzowanie, dla jakiej kategorii ruchu drogi należy zaprojektować mieszankę mineralno – asfaltową na warstwę ścieralną.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że mieszankę mineralno-asfaltową na warstwę ścieralną należy zaprojektować dla remontu drogi gminnej i zjazdu założenie ruchu KR3, natomiast dla drogi pieszo-rowerowej założenie ruchu KR0.

Podpisano:
Burmistrz Bojanowa
Maciej Dubiel