



Chodzież 11.01.2024 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Adresat (wszyscy nabywcy specyfikacji)

Zamawiający dokonuje odpowiedzi na pytanie Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Zestaw dozujący do podchlorynu sodu ID 871830”

Pytanie – Dzień dobry.

Nasza firma jest w stanie zaoferować zestaw dozujący do podchlorynu sodu, jednak jeśli chcą się Państwo zmieścić z terminem dostawy 4 tygodniowym, to niestety będzie trudne, gdyż nasz dostawca nie posiada wszystkich elementów sprecyzowanych w ogłoszeniu na magazynie w Polsce. Natomiast możemy zaproponować zmianę elektroniki pompy z AR na FC- jest to znacznie droższa pompa, dodatkowo posiadająca selektywną diagnozę błędów- proszę się tym nie martwić, będzie odpowiednio zrabatowana, zmiana lancy z L400 na L500 oraz zamiana uszczelnienia MFV z Viton na EPDM. Wtedy zestaw byłby niemalże od ręki. Pompa będzie lepsza- różnica ceny niewyczuwalna.

Odpowiedź - Zamawiający nie dopuszcza zmiany podzespołów.

Tomasz Biszof

Tom Biszof

PROKURENT

Podpis osoby upoważnionej