


Piętro I

BUDYNEK NR 39A, 39 B, 39C - rzut piętra

Legenda:

- j.wewnętrzna klimatyzacji Multi split bud 39 ścienna
- j.wewnętrzna klimatyzacji VRF ścienna
- j.wewnętrzna klimatyzacji VRF
- j.wewnętrzna klimatyzacji MultiSplit
- instalacja freonowa
- instalacja skroplin
- 6.35 x 12.7 średnica rur freonowych ciecz / gaz m
- PVC-U 3/4" średnica rur instalacji skroplin

 Wojtkowy Instytut Techniczny Uzbrojenia 05-220 Zielonka, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 7	
Obiekt	Bud 39, 39A, 39B
Faza	DOKUMENTACJA WYKONAWCZA
Temat	Instalacja klimatyzacji
Treść rysunku	RZUT PIĘTRO I
Skala	1 : 100
Data	mgr inż. Paulina Wach
Data	mgr inż. Jakub Lipiec
Nr rysunku	MAZ/IS/0119/16
2	