



WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dane	Opis
Tryb postępowania	podstawowy (art. 275 pkt 2)
Nazwa zamówienia	„Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Mirosławcu.”
Znak sprawy	IGN.271.10.2023.JD
Data pisma	15 maja 2023 r.

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w postępowaniu w terminie, o którym mowa w art. 284 ust. 2 wpłynęło zapytanie do treści SWZ. W związku z tym poniżej zamawiający przedstawia treść zapytania wraz z wyjaśnieniem.

Pytanie nr 1:

Jaki typ sprężarki powietrznej ma przyjąć Wykonawca do wyceny : SPREŻARKA POWIETRZNA, 2,2, kW, typ GA45VSDFF A 13 MK5 GRAPHIC (przedmiar) czy AM310 2,2 kW firmy ALORA (projekt)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że należy wbudować sprężarkę - kompresor powietrza o następujących parametrach:

- rodzaj kompresora: tłokowy
- ciśnienie max: 10bar
- zbiornik powietrza poziomy min. 90l
- wydajność: min 190l/min
- moc silnika min. 2,2kW
- zasilanie: 230V
- hałas do: 78dB
- klasa ochrony silnika min. IP54
- kółka ułatwiające przemieszczanie urządzenia
- ilość stopni sprężania: 1

W treści SWZ, na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) rozdział X otrzymuje brzmienie:
„Wykonawca związany jest ofertą do dnia 30 czerwca 2023 r.”;
- 2) w rozdziale XII ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Wykonawca składa ofertę **na Platformie w terminie do dnia: 1 czerwca 2023 r., do godz. 10:00.**”;
- 3) rozdział XIII otrzymuje brzmienie:
„Oferty otwarte zostaną w dniu 1 czerwca 2023 r. o godz. 10:15”.

Piotr Pawlik
/-/ Burmistrz Mirosławca