


RZUT II PIĘTRA
SKALA 1:100

WIERZCH (m ²)	ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ II PIĘTRA	
2.01	KOMUNIKACJA	258,77
2.02	POM. SOCJALNE DLA SPRZĄTAJĄCYCH	18,49
2.03	ZAPLECZE SALI DYDAKTYCZNEJ	11,60
2.04	ZAPLECZE SALI DYDAKTYCZNEJ	12,90
2.05	POM. DLA KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH	14,70
2.06	HARCÓWKĄ DLA HARCERZY	25,97
2.07	SALA PROB WYSTĘPÓW WOKALNO-INSTRUMENTALNYCH	49,62
2.08	PRZEDSIONEK WC MĘSKIEGO - NAUCZYCIELE	2,81
2.09	WC MĘSKI - NAUCZYCIELE	5,83
2.10	PRZEDSIONEK WC DAMSKIEGO - NAUCZYCIELE	2,81
2.11	WC DAMSKI - NAUCZYCIELE	5,83
2.12	PEDAGOG SZKOLNY	22,93
2.13	LOKOPEDA SZKOLNY	17,75
2.14	SALA DYDAKTYCZNA - CHEMICZNA	63,57
2.15	ZAPLECZE SALI DYDAKTYCZNEJ	16,70
2.16	SALA DYDAKTYCZNA - PRACOWNIA TECHNICZNA	59,64
2.17	ZAPLECZE SALI	7,44
2.18	WC DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5,85
2.19	WC MĘSKIE	13,08
2.20	PRZEDSIONEK WC MĘSKIEGO	9,41
2.21	WC DAMSKIE	13,08
2.22	PRZEDSIONEK WC DAMSKIEGO	9,41
2.23	SALA DYDAKTYCZNA	60,97
2.24	SALA KOMPUTEROWA	60,48
2.25	WINDA	3,24
2.26	POM. NA SPRZET PORZĄDKOWY	8,48
2.27	KŁATKA SCHODOWA	14,85
2.28	KŁATKA SCHODOWA	14,85
		811,0600



LEGENDA

- ⊙ - przycisk 10A 230V IP20
- ⊙ - przycisk 10A 230V IP44
- ⊙ - wypust zasilania w puszcze p/t
- ⊙ - łącznik p/t 1-biegunowy 10A 230V IP20
- ⊙ - łącznik p/t 1-biegunowy 10A 230V IP44
- ⊙ - łącznik p/t świecznikowy 10A 230V IP20
- ⊙ - łącznik p/t schodowy 10A 230V IP20
- ⊙ - łącznik p/t schodowy 10A 230V IP44
- ⊙ - wentylator łazienkowy
- ⊙ - dzwonek szkolny
- ⊙ - dzwonek zewnętrzny
- - rozdzielnica elektryczna

NR		KREŚLIŁ
 <p>Osiedle Młodych 18/50, 30-120 Sędziszów Młp. biuro adres: ul. Armii Krajowej 4, Sędziszów Młp. tel. 693-136-890, 697-606-279 NIP 818-154-36-93, REGON 180628593</p>		
Nazwa i adres inwestycji: BUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ WRAZ Z SALĄ GIMNASTYCZNĄ I ZAPLECZEM TECHNICZNYM ORAZ NIEZBEDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA DZ. NR EWID. 653/10, 656/1 W OBRĘBIE EWIDENCYJNYM ROPCZYCE - WITKOWICE.		Nr projektu: 25/2018
Temat rysunku: INSTALACJA OŚWIETLENIA - II PIĘTRO		Skala: 1:100
Projektował: mgr inż. Bartłomiej Stec	Uprawnienia bud.: POK/0037/PWOE/16	Podpis:
Sprawił: inż. Paweł Piwowar	E-117/02	Data: 20.06.2020r.
Opracował: mgr inż. Bartłomiej Stec	POK/0037/PWOE/16	Nr rysunku: PW.E-03
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE KOPIOWANIE ZABRONIONE.		